

财政专项资金工程竣工验收表

项目实施单位:

项目验收日期: 2024.1.24

项目名称	巩义市康店镇康北村2022年美丽乡村重点建设项目第一标段	项目批准文件	巩财评审【2022】107号	工程质量评价:	合格
工程地点	巩义市康店镇	施工单位	郑州祥和集团有限公司分公司	工程存在问题和建议:	无
项目建设内容及工程量	工程新建主排管位于省道S312康店段路西, 104伏国统线6井一6井杆三回路架空线路及相关设备改造, 新建电力通道等。 一、新建部分: 1、配电设备部分: 新建2井4出环网柜1台, 500kVA箱变1台。 2、10kV线路部分: 新建104伏电缆线路总长1017米, 电缆总长1187米, 新建线路: 利用改造104伏JKLYJ-240型电缆线路。 3、400V线路部分: 新建改造0.44伏ZC-YJV22-4X240电缆线路, 新建改造0.44伏ZC-YJV22-4X70+1X35电缆线路80米。 4杆塔部分: 新建430mmx15米大弯塔杆(新建塔)1基。 5、其他部分: 新建电缆沟槽一段, 新建避雷器5组, 接上避雷开关3组。				
验收人员签名	姓名	单位	职务	签名	项目主管单位意见:
验收人员签名	陈平	祥和公司	项目经理	陈平	 单位公章: 蔡永林 负责人签名: 蔡永林
	蔡永林	锦仁公司	监理	蔡永林	
	唐书峰	康店镇政府	副镇长	唐书峰	
	李凯勃	康店镇政府	副镇长	李凯勃	
	王以平	康北村	群众代表	谢成祥	
	曹浩杰	康店镇政府	纪检办	曹浩杰	项目使用单位意见:
					 单位公章: 蔡永林 负责人签名: 蔡永林