

给排水图例			
图例	名称	图例	名称
	市政污水管线	JL-x	市政污水主管编号
	加压污水管线	J1L-x	加压污水主管编号
	热水管线	RL-x	热水主管编号
	热回水管线	RHL-x	热回水主管编号
	污水管线	WL-x	污水主管编号
	废水管线	FL-x	废水主管编号
	雨水管线	YL-x	雨水主管编号
	市政中水管线	ZL-x	市政中水主管编号
	加压中水管线	Z1L-x	加压中水主管编号
	室内热水管线	XL-x	室内热水主管编号
	室外热水管线	XWL-x	室外热水主管编号
	喷淋管线	ZPL-x	喷淋主管编号
	凝结管线	NL-x	凝结主管编号
	直敷管线	ZYL-x	直敷主管编号
	压力污管线	YWL-x	压力污主管编号
	压力废管线	YFL-x	压力废主管编号
	压力雨管线	YYL-x	压力雨主管编号
	通气管线	TL-x	通气主管编号
	球阀	Y型过滤器	Y型过滤器
	闸阀	柔性防水套管	柔性防水套管
	截止阀	刚性防水套管	刚性防水套管
	蝶阀	防护管保套管	防护管保套管
	消声止回阀	真空破坏器	真空破坏器
	止回阀	真空压力表	真空压力表
	电磁阀	电液压力表	电液压力表
	电动阀	压力表	压力表
	信号阀	干管灭火器	干管灭火器
	泄压阀	推车式灭火器	推车式灭火器
	弹簧安全阀	水基灭火器	水基灭火器
	末端试水阀	水泵接合器	水泵接合器
	自动排气阀	S型存水弯	S型存水弯
	减压阀	大便器排水	大便器排水
	室外水表井	排水漏斗	排水漏斗
	水表	排水检查口	排水检查口
	水流指示器	通气管	通气管
	浮球阀	雨水斗	雨水斗
	侧流防止器	地漏	地漏
	湿式报警阀	清扫口	清扫口
	预作用报警阀	角阀	角阀
	金属波纹管	大便器感应冲洗阀	大便器感应冲洗阀
	可曲挠橡胶接头	大便器自闭冲洗阀	大便器自闭冲洗阀
	减压孔板	通火栓	通火栓
	水龙头	下垂型喷头	下垂型喷头
	淋浴器	直立型喷头	直立型喷头
	小便器感应冲洗阀		

标准图集选用目录				
序号	标准图号	标准图集名称	所选标准图名称	页次
1	15S202	室内消火栓安装		
			薄型单栓室内消火栓箱	12
			室内消火栓箱明装固定图	55
			室内消火栓箱半暗装固定图	57
			消防水枪	63
			消火栓箱门标志	65
2	99S203	消防水泵接合器安装	SQS150-B型地上式消防水泵接合器安装图	12
			SQS150-B型地上式消防水泵接合器安装图（两组并列布置）	24
3	16S401	管道和设备保温、防结露及电伴热		全册
4	03S402	管道支吊架		全册
5	02S404	防水套管	A型柔性防水套管	5
			B型柔性防水套管	6
			A型刚性防水套管	15
6	07FS02	防空地下室给排水设施安装	D型防护密闭套管	17
7	02S403	钢制管件		全册
8	01SS105	常用小型仪表及特种阀门选用安装	水表选用与安装	3-12
			压力表选用与安装	19-23
			止回阀选用与安装	25-32
			弹簧膜片减压阀安装	56-79
			H724X-4T杠杆式浮球阀安装	38
9	04S301	建筑排水设备附件选用安装		全册
10	19S204-1	消防专用水泵选用及安装（一）	卧式单出口消防泵安装图（有隔膜）	全册
12	08S305	小型潜水排污泵选用及安装		全册
13	15S909	消防给水及消火栓系统技术规范图示		全册
14	10SS411	建筑给水复合金属管道安装		全册
15	13S409	建筑生活排水柔性接口铸铁管与钢塑复合管道安装		全册
16	09S304	卫生设备安装	污水盆安装图	25
			感应水嘴台下式洗脸盆安装图	52
			感应式冲洗蹲式大便器安装图	91
			感应式冲洗墙壁挂式小便器安装图	105
17	11S405-1~4	建筑给水塑料管道安装		全册
18	19S406	建筑排水管道安装—塑料管道		全册
19	15S412	屋面雨水排水管道安装		全册
20	09S302	雨水斗的选用及安装		全册
21	04S531-1	湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口		全册
22	04S531-2	湿陷性黄土地区给水排水检查漏管沟		全册
23	04S531-3	湿陷性黄土地区给水排水检查漏井		全册
24	04S531-4	湿陷性黄土地区给水管阀门井		全册
25	04S531-5	湿陷性黄土地区排水检查井		全册

设备和主要器材表					
序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注
一 生活给排水系统					
1	室外水表井	砖砌矩形水表井，水表规格DN65	座	2	图集05S502/43
2	洗手盆	白瓷	套	3	
3	蹲便器	白瓷	套	/	
4	小便器	白瓷	套	/	
5	拖布池	白瓷	套	2	
6	电开水器	TDK6-30，有效容积30L，额定功率6KW	套	/	
7	钢塑复合给水管（内衬PE80）	DN25~DN65	米	按设计	
8	PP-R给水管	dn20~dn63	米	按设计	
9	HDPE排水管	De50~De160	米	按设计	
二 消火栓系统					
1	薄型单栓室内消火栓箱	消火栓栓箱型号：SG18A65-J	套	9	留洞：1050X680
		箱体尺寸800x650x180（mm）			洞底高730mm
		配套SNZ65，QZ19/φ19			图集15S202/12
		水带长25m			
2	试验消火栓箱	消火栓栓箱型号：SG24A65Z-J	套	1	留洞：1050X680
		箱体尺寸800x650x240（mm）			洞底高645mm
		配套SN65，QZ19/φ19			图集15S202/54
		压力表Y-100，水带长25m			
3	内外壁热镀锌钢管	DN65~DN100	米	按设计	
4	球磨铸铁蝶阀	D71X-16 DN65~DN100	个	47	
四 灭火器					
1	手提式灭火器	MF/ABC4	具	34	

建基设计
CCEM ENGINEERING DESIGN
建基工程咨询有限公司
CCEM Engineering Consulting Co., Ltd.
证书编号: A241005571

版权所有 THIS DRAWING IS COPYRIGHT
施工时须以标注尺寸为准
CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY
施工单位须现场校核尺寸
CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE
如有不符请立即通知设计单位
DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO ARCHITECTS
特别声明:
本图未加盖我公司正式出图专用章时图纸无效,不得用于施工。
否则造成当地施工质量问题概与单位无关,不得用于施工。
备注/NOTES

印章栏/SEAL

建设单位/CLIENT
淇县西岗镇人民政府

项目名称/PROJECT
2024年淇县西岗镇迁民村食品加工厂项目

项目编号/PROJECT NO.
CCEM/YZ-E13-JZ2024-0017

子项名称/ITEM
生产车间

审 定
APPROVER
黄春晓

审 核
VERIFIER
何国栋

项目负责人
PROJECT DIRECTOR
石占锋

专业负责人
DISCIPLINE HEAD
何国栋

校 对
PROOFREADER
韦海朋

设 计
DESIGNER
刘小艺

制 图
DRAWING
刘小艺

图名/DRAWING TITLE
图集图例及主要材料表

设计阶段 STAGE	施工图	图 号 SHEET NO.	03
专 业 DISCIPLINE	给排水	比 例 SCALE	1:100
日 期 DATE	2024. 05	版 次 VERSION	A版