文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目

招标文件

采购编号：焦高公开采购-2023-1

采　　购　　人：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

采购代理机构：河南汇裕工程项目管理有限公司

日　　期：二〇二三年十二月

目 录

第一章 招标公告.....2
第二章 投标人须知.....5
第三章 评标标准和评标方法.....18
第四章 采购需求.....24
第五章 合同签订及条款.....35
第六章 投标文件格式.....39

第一章 招标公告

文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目招标公告

项目概况：

文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网（http://www.jzggzy.cn/）获取招标文件，并于 2023 年 12 月 29 日 9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：焦高公开采购-2023-1 交易编号：SFZ2023048

2.项目名称：文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目

3.预算金额：人民币 2450795.00 元（贰佰肆拾伍万零柒佰玖拾伍元整）

4.采购需求：本项目为文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目。主要包括：南李万村智慧消防管控体系设备的采购及安装售后等工作。

5.供货期：合同签订后 70 日历天内完成供货并能投入正常使用。

6.质量要求：合格

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等相关政府采购政策；

3、供应商须具有有效的营业执照；

4、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》〔财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档（开标当日由采购代理机构提供查询结果）。

三、获取招标文件

时间：2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 15 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 08：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：焦作市公共资源交易中心网

方式：网上获取。

特 别 提 醒 ：凡有意参加投标者，请进入焦作市公共资源交易中心网站，进入会员系统，下载招标文件。本系统使用焦作市公共资源交易中心各类企业诚信会员库，凡已在焦作市公共资源交易中心各企业诚信会员库注册，且具有有效 CA 证书的各类投标企业，均可在示范区公共资源电子交易系统登录下载。（平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：（周一至周日 8:00-17:30）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 12 月 29 日 9 时 00 分（北京时间）；

现场开标地点：焦作市城乡一体化示范区公共资源交易中心开标二厅。

五、公告期限

本次公告在《焦作市公共资源交易中心网》、《焦作市城乡一体化示范区交易中心网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》上公布。公告期限为 5 个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 本项目采用不见面开标方式和全程电子化评标的方式进行，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页-下载中心一下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。投标文件的递交方式详见招标文件前附表。请各投标单位提前办理 CA 证书，提前学习电子投标文件制作，投标清单转换工具、投标文件制作工具请到焦作市公共资源交易中心网站“下载中心”栏目下载。为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各投标企业尽量提前一至两天上传文件，因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，

服务时间：周一至周日 8:00-17:30。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

联系人： 魏先生

电 话： 18303978826

地 址：焦作市建业路与中纬路交叉口焦作建设科技园内

2.采购代理机构：河南汇裕工程项目管理有限公司

联系人：李先生

联系电话：15565601318

联系地址：焦作市示范区玉溪路焦作科技总部新城（东区）1 号楼 5 层 504

3.项目联系方式

联系人：李先生

联系电话：15565601318

八、监督单位

焦作市城乡一体化示范区政府采购领导小组办公室

监督电话：0391-3566015

发布人：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

河南汇裕工程项目管理有限公司

2023 年 12 月 8 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1	采购人	名　　称：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处 地　　址：焦作市建业路与中纬路交叉口焦作建设科技园内 联 系 人：魏先生 联系方式：18303978826
2	采购代理机构	名　　称：河南汇裕工程项目管理有限公司 地　　址：焦作市示范区玉溪路焦作科技总部新城（东区）1 号楼 5 层 504 联系人：李先生 联系电话：15565601318
3	项目名称及采购编号	文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目 采购编号：焦高公开采购-2023-1
4	预算金额	人民币 2450795.00 元（贰佰肆拾伍万零柒佰玖拾伍元整）
5	资金来源	财政资金
6	采购内容	详见招标文件
7	供货期	合同签订后 70 日历天内完成供货并能投入正常使用。
8	质量标准	合格
9	质保期	质保期一年。
10	申请人的资质要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：落实优先采购节能环保、环境标志性产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等相关政府采购政策； 3、供应商须具有有效的营业执照； 4、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同

		时对信用信息查询记录和证据进行打印存档（开标当日由采购代理机构提供查询结果）。 5、本项目不接受联合体投标；
11	是否接受联合体投标	☑不接受 ☐接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定
12	货物及服务要求	供应商应严格按照招标文件及采购人要求的采购内容执行。
13	采购人书面澄清的时间	递交投标文件截止时间 15 天前
14	投标截止时间及地点	北京时间：**2023 年 12 月 29 日 9 时 00 分** 1、加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）
15	投标有效期	投标文件递交截止日起 60 日历天
16	投标承诺函	“政厅关于优化政府采购营商环境有关问题”的通知，取消政府采购投标保证金，供应商无须缴纳投标保证金，但须提供投标承诺函，承诺内容应包含以下内容： （1）我方承诺在投标文件中提供的材料真实、有效，如发现有弄虚作假行为，采购人有权取消我方中标资格，并追究法律责任； （2）我方承诺不与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通，影响招标活动的进行，如出现以上行为，可追究我方法律责任； （3）我方接到领取成交通知书的通知后，最多不超过 1 个工作日前往采购代理机构领取成交通知书，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格； （4）除因不可抗力以外，我方在领取成交通知书后 1 天内与采购人签订合同，无故拖延不积极配合的，采购人有权视为我方放弃中标资格，取消我方中标资格； （5）我方保证提供的货物或服务，完全按照招标文件及投标文件中的内容进行，如有不符之处，采购人有权中断我方中标资格并要求赔偿相应损失。

17	投标文件正、副本份数	加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。注：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供柒份使用 CA 系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理（其中，正本壹份，副本肆份）及不加密格式电子文件一份。
18	踏勘现场	供应商自行踏勘项目现场，踏勘过程中产生的费用自行承担。
19	签字和（或）盖章要求	（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章或其委托代理人签字。
20	递交投标文件方式和地点	1、加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传） 2、本项目采用“远程不见面”的开标方式,远程开标大厅网址（http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login ）。**特别提醒：**本项目采用远程不见面开标和全程电子评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，逾期或未按规定时间进行签到的，投标文件不予受理；并按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。**技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8:00-17:30。**
21	开标信息	开标时间：同投标截止时间（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在规定时间内完成解密）
22	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。

23	**评标办法**	**综合评分法**
24	需要落实的政府采购政策	本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业的价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于中型企业的价格不予扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，招标人应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，追究其法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格分加分等政府采购政策。

25	知识产权	1.中标人应保证，采购人在中华人民共和国享受该服务时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。 2.如果采购人在享受该服务时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，采购人应立即通知中标人。中标人应负责处理这一指控并应以中标人的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由中标人承担。采购人将尽可能地对中标人抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。
26	付款方式	设备到场后支付合同总额的 30%；供货完成、安装调试完毕且经验收合格后，支付至合同总额的 100%。
需要补充的其他内容		
1.在领取中标通知书的同时，参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务费收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）的标准，由中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费。 2.认定为不响应招标文件的其它条件： 2.1 未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2.2 投标文件的关键内容（投标报价、合同履约日期、质量等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的） 2.3 投标报价超出招标控制价的； 2.4 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 2.5 相关资格证明文件不合格的； 2.6 附有采购人不能接受的条件的； 2.7 投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。	
本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。		

1. 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章采购需求要求。

1.3.2本招标项目供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目质保期：见投标人须知前附表。

1.3.5合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4 联合体投标(不接受)

1.5 合格的相关货物及服务

投标人应严格按照招标文件及采购人要求的采购内容执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准和评标方法；

（4）采购需求

（5）合同签订及条款

（6）投标文件格式

（7）其他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在系统内提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 由于电子招标交易系统的保密性，招标人无法通知到投标人，投标人应随时关注电子招标交易系统发出的跟本项目有关的一切的澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以媒体形式明确的内容为准。当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致的，以最后发出的文件为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

（1）焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

（2）投标函

（3）开标一览表

（4）分项报价一览表

（5）技术响应文件

（6）法定代表人（负责人）身份证明

（7）法人代表人授权委托书

（8）投标人基本情况表

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

（12）节能产品、环境标志产品明细表

（13）投标承诺函

（14）投标人认为需要提供的其它资料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金：无。

3.6 资格审查资料

3.6.1（1）焦作市政府采购供应商资格信用承诺函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）信用记录；

（4）其他资格要求（如有）。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货期、质量标准、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软

件编制,未按招标文件要求制作投标文件的按无效标处理。

3.7.4 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1.所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求上传的。

5.3 开标程序

5.3.1 本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）电子投标文件解密；

（5）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（6）采购人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.3.2 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表规定的时间内解密投标文件的；

6.资格审查工作

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员 1 人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

7.评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及关技术、经济等方面的专家组

成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其

权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

8.合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

无

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失应予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

9.需要落实的政府采购政策

9.1 投标产品符合国家环保、节能标准，具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2 如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3 关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创

新产品政府收购和订购管理办法》。

10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

审查主体	评审因素		评审标准
资格评审小组	资格评审标准	焦作市政府采购供应商资格信用承诺函；	原件
		法定代表人身份证明或授权委托书及本人身份证	法定代表人身份证明或授权委托书
		信用记录	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。以上由采购代理机构提供查询结果；
		其他资格要求（如有）	其他资格要求（如有）
审查主体	**评审因素**		**评审标准**
评标委	符合性	投标函签字盖章	由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章
		投标内容	符合招标文件采购需求
		供货期	见投标人须知前附表规定

员会	评审标准	质量标准	符合投标人须知前附表规定
		质保期	符合投标人须知前附表规定
		投标报价	只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价
		投标有效期	投标文件递交截止日起 60 日历天
		投标文件的其他响应	符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求承诺的。

2.2 评分标准

分值构成 （总分 100 分）			报价部分：30 分 技术部分：45 分 综合部分：25 分
条款号		**评审因素**	**评审标准**
2.1	报价部分 （30 分）	投标报价 （30 分）	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其投标报价得分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：①参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。 ②磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
2.2	技术部分 （45 分）	技术参数 （30 分）	供应商所投产品的技术参数完全满足磋商文件技术参数要求的，得满分 30 分；标“★”的技术参数为重要性技术要求，每有一项有负偏离的，在 30 分基础上扣 2 分；未标“★”的技术参数为一般性技术要求，每有一项有负偏离的，在 30 分基础上扣 1 分，扣完为止。 注：①需按技术参数的要求提供相关证明材料，未按要求提供的为该项不满足。 ②标“★”的技术参数只作为扣分评审，不作为无效投标。

		供货方案 (5 分)	根据采购需求及项目的实际情况，对供应商提供的供货方案进行综合评审： ①方案符合项目需求、内容完整、描述详细、科学合理的，得 5 分； ②方案基本符合项目需求、内容基本完整、描述不详细、基本合理的，得 3 分； ③方案不符合项目需求、内容不完整、描述不详细，不科学合理的，得 1 分； ④未提供方案的，得 0 分。
		安装实施方案 (10 分)	根据采购需求及项目的实际情况，对供应商提供的安装实施方案（包括但不限于安装方案、质量管控、进度保障计划、应急预案等方面）进行综合评审： ①方案符合项目需求、内容完整、描述详细、科学合理的，得 10 分； ②方案基本符合项目需求、内容基本完整、描述不详细、基本合理的，得 5 分； ③方案不符合项目需求、内容不完整、描述不详细，不科学合理的，得 1 分； ④未提供方案的，得 0 分。
2.3	综合部分 (25 分)	履约能力 (12 分)	①供应商 2020 年 1 月 1 日以来每有一项类似业绩得 3 分，最多得 9 分。 注：需提供类似业绩的合同复印件（含：合同首页、金额页、日期页、清单页等关键信息）、中标通知书（或中标公示网页截图），以合同签订日期为准，未提供（或未按要求提供）的不得分。 ②供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得 1 分，最多得 3 分；
		售后服务 (8 分)	根据采购需求及项目的实际情况，对供应商提供的供货方案（包括但不限于售后服务的内容、响应方式及时间、服务机构信息、服务流程等）进行综合评审： ①方案符合项目需求、内容完整、描述详细、科学合理的，得 8 分； ②方案基本符合项目需求、内容基本完整、描述不详细、基本合理的，得 4 分；

			③方案不符合项目需求、内容不完整、描述不详细，不科学合理的，得1分； ④未提供方案的，得0分。
		技术培训 (5分)	根据采购需求及项目的实际情况，对供应商提供的技术培训方案进行综合评审： ①方案符合项目需求、内容完整、描述详细、科学合理的，得5分； ②方案基本符合项目需求、内容基本完整、描述不详细、基本合理的，得3分； ③方案不符合项目需求、内容不完整、描述不详细，不科学合理的，得1分； ④未提供方案的，得0分。

3. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 评标程序

4.1. 资格性与符合性审查

4.1.1 资格审查小组，依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足 3 家的，不得评标。符合性审查，评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

4.1.2 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件制作机器码一致的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.3 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

4.3 投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

4.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4 评标结果

4.4.1 投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1-3名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

4.6 特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

4.6.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.6.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

4.6.3 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.6.4 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.6.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.6.6 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.6.7 评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章 采购需求

一、项目概况：

本项目为文苑街道办事处南李万村智慧消防管控体系项目。主要包括：南李万村智慧消防管控体系设备的采购及安装售后等工作。

二、技术参数要求：

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	备注
一、智慧消防软件平台					
1	消防物联网管理系统Web端	★1、数据统计：统计联网单位的总体数量以及各类型等级单位的分布，可根据单位姓名、单位类型、行业类型、单位联系人、联系人电话等搜索条件进行组合搜索查询。；统计系统内各联网单位所装的消防物联设备总体数量和在离线数量，可根据设备类型、单位名称、设备状态、设备编号等搜索条件进行组合搜索查询。**（需提供城市级消防物联网相关的软著证书）** 2、报警分析：统计近 7 天、本月和本年的历史报警，掌握该时间段内的整体报警事件发生趋势。点击不同时段后图表进行相应变化。 3、隐患分析：统计近 7 天、本月和本年的历史隐患，掌握该时间段内的整体隐患事件发生趋势。点击不同时段后图表进行相应变化。 4、单位消防安全等级评定：单位消防安全等级评定根据单位内消防设备的运行情况、消防管理工作的执行情况等动静态因素进行分析评定，掌握各单位的风险趋势，并可查看每个联网单位的评估详情。 ★5、行业风险评估：行业风险评估根据各联网重点单位的消防安全等级评定结果，针对不同行业进行统计分析，掌握各行业的风险趋势。**（需提供消防风险管控相关的软著证书）** 6、视频调取：可同时四屏展示摄像头现场画面，同时具有预警的趋势图和各时段的预警分析图。 ★7、运维值守：值班坐席可以通过平台查看辖区内各社会单位消防报警事件，查看报警点的详细信息和处理情况，可通过平台进行电话外呼确认，并将通话记录进行录音保存，可以在历史记录中进行录音回放。**（需提供运维服务管理相关的软著证书）** 8、单位管理：统计面板显示联网单位总数和各类型等级单位的分布；可根据单位姓名、单位类型、行业类型等搜索条件进行组合搜索查询；可在线编辑单位信息；可新增单位；可查看某单位目前的各项消防设备的运行情况。 9、账号管理：可根据用户名、姓名等搜索条件进行组合搜索查询；可在线编辑账号信息；可新增账号。 10、用户信息传输装置系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日报警数、今日反馈数、今日动作数、今日屏蔽数、今日复位数、在离线状态；可以查看每个消防主机	套	1	村委会消防安全监管中心

		的报警、反馈、动作等事件历史，并通过时间和事件类型进行搜索查询。 11、水压监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日异常数、在离线状态、当前监测值、电池电量、信号强度和最新通信时间；可以查看每个设备的历史异常数据和电池电量、信号值的走势图。 12、液位监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日异常数、在离线状态、当前监测值、电池电量、信号强度和最新通信时间；可以查看每个液位的历史异常数据和电池电量、信号值的走势图。 13、电气火灾监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日报警数、在离线状态、当前监测值（漏电流、相电流、线温度）、信号强度和最新通信时间；可以查看每个设备的历史报警数据和信号值的走势图。 ★14、可燃气体监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、今日报警数、在离线状态、检测气体、气体浓度、信号强度和最新通信时间；可以查看每个设备的历史异常数据和电池电量、信号值的走势图。**（需提供可燃气体监控相关的软著证书）** 15、控制柜监控系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备类型、设备编号、在离线状态、开关状态和最新通信时间。 16、无线烟感系统：在列表中可以查看设备的所属单位、安装位置、设备编号、今日报警次数、设备详情（电池电量、信号强度）、在线状态、最后通信时间；可以查看每个设备的历史报警数据和电池电量、信号值的走势图。 17、火灾报警管理：显示用户信息传输装置、电气火灾监控器、燃气探测器、无线烟感的报警数据；可通过时间范围选择、报警等级、设备类型、处理状态和单位名称来进行搜索；可导出报警列表；可查看某条报警事件的处理记录详情。 ★18、消防隐患管理：显示水压、液位、控制柜监测模块的异常数据；可通过时间范围选择、设备类型、处理状态和单位名称来进行搜索；可导出隐患列表。**（需提供消防隐患管控相关的软著证书）** 19、物联设备故障管理：显示物联设备的设备故障数据；可通过时间范围选择、故障类型、处理状态和单位名称来进行搜索。可导出隐患列表。 ★20、智慧消防视频管理：显示 AI 摄像头视频报警的历史数据；可通过摄像头类型和单位名称来进行搜索；点击报警画面可以查看大图。**（需提供智慧消防视频相关的软著证书）** ★21、消防大数据分析：可通过选择不同的月份来查询报警历史事件、隐患历史事件、故障历史事件和 AI 视频报警事件的多维度分析；可通过图表统计报警的设备类类型、单位类型、行业分布等；可通过图表查看发展趋势；可点击下载某单位的详细报警记录。**（需提供消防大数据相关的软著证书）** 22、防火巡查：可查看各单位的巡查记录，并能查看每次巡查记录的			

		详细情况。 23、消防演练：可查看各单位的消防演练记录，并能下载查看每次的详细情况报表。 24、消防培训：可查看各单位的消防培训记录，并能下载查看每次的详细情况报表。 25、灭火预案：可查看各单位的灭火预案记录，并能下载查看每次的详细情况报表。 26、个人账号管理：可以修改当前登录账号的密码。 27、消息管理：可给辖区内的社会单位消防平台推送消息。 28、平台设置：修改平台的 logo 和名称。 ★29、三维模型接口：支持加载三维模型在系统中运行，并与物联设备进行关联。**（需提供三维可视化相关的软著证书）**			
2	消防物联网管理系统手机端	★1、首页统计：对系统内单位进行统计，展示各单位的基本信息、设备概况、今日报警和今日故障等信息；可按照报警数、离线率对单位进行排序查看；可点击“地图模式”和“列表模式”进行单位列表信息的模式切换；在两种模式下均可通过搜索单位名称进行快速定位；可查看单位详细信息。**（需提供智慧消防移动端相关的软著证书）** 2、报警统计：可对当月各单位的报警情况进行统计分析，较上月进行比较；统计各级别报警数、分析报警时段、本月的报警趋势、单位报警频次、今日的报警排名等。 3、设备监测：可对各单位的运行设备进行监控，可筛选单位、设备类型、设备状态，列表中显示各设备的基本属性和运行状态数据等。 4、视频监控：可查看各单位的视频列表，点击某个视频图标后进入该视频的实时监控页面。 5、单位履责：可查看各单位的巡查记录，可根据时间段、巡查进度、状态和单位来进行筛选。	套	1	安全管理员、监督员
二、坐席值守系统					
1	服务器	1、处理器：I5 12500 2、内存：8G 3、硬盘：256SSD M.2+2TB 4、显卡：集成显卡 5、操作系统：嵌入式 windows10 专业版	台	1	村委会消防安全监管中心
2	数字语音网关	1.标准的 2FXO 接口 2.可接入 ippbx 呼叫中心 3.2 路外线接入	台	1	

3	话务软件	1、号段管理：系统自带全国近 40 万手机号段表，来电自动判断归属，可自定义追加 2、分机管理：分机号密码设置，注册状态查询，呼出呼入组归属查询 3、线路管理：呼入路由、呼出路由、内部路由、路由优先级、SIP 对接、网关对接、IP 对接、线路组、日（小时）线路使用频次限制 4、线路组管理：分组使用线路使用策略 5、呼入呼出组配置：通过呼入呼出组配置，将线路或客服人员进行分组，座席人员可自由切换队列，可设定挂机评价，挂机采集行销结果，配置语音信箱 6、语音导航：自定义 IVR：根据客户按键自由选择转坐席，转队列，转技能组，转外线（转外线时 7、可短信/微信进行通知提醒携带来电号码（微信功能需开通企业公众号另行收费），支持上下班，节假日自动切换，支持第三方功能对接，拖拽式操作 8、统计报表：查询系统所有呼入呼出记录及录音，可在线播放或下载录音 9、音频文件：支持上传 mp3、wav 两种格式，支持在线合成--文字转语音 10、黑名单管理：添加黑名单禁止呼出	套	1	
4	IP 话机	1、高清 IP 语音话机 2、132x64 点阵灰度 LCD 显示屏 3、支持 2 个 SIP 账号 4、双百兆以太网口 5、支持 5 方会议功能 6、HTTP/HTTPS/FTP/TFTP	台	2	
三、消防物联网硬件					
1	独立式光电感烟火灾探测报警器	1、通信方式：应支持 NB-IoT 窄带物联网通信； 2、电池：3.0V（锂电池），正常工作不少于 3 年； 3、监视电流≤45uA；报警电流≤100mA； ★4、报警声压级：≥85dB；**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 5、工作温度：-10℃～+55℃； 6、环境相对湿度：≤95%RH（不凝露）； 7、应具备通讯状态指示灯，可以明确标识设备的通讯正常或故障状态； 8、应具有 CCCF 证、电信入网许可证、无线电核准证书；**（需提供相应证书）** 9、支持自检功能； ★10、应支持拆除报警提示功能；**（需提供加盖制造商公章的技术证明文件）** ★11、应具有双光路火灾探测技术，使火灾报警稳定可靠；**（需提供加盖制造商公章的技术证明文件）**	台	4220	租户房间

2	独立式火灾声光报警器	1、当现场发生火灾并确认后，按下手动报警按钮，可联动声光报警器发出强列的声光报警信号，提醒现场人员尽快撤离； 2、报警分贝：110+3DB/M	台	202	每户村民院内
3	点型可燃气体探测器（家用）	1、适用气体：可燃气体（C3H8)； 2、传感器类型：半导体式； 3、采样方式：自然扩散； 4、报警设定值：10%LEL； 5、响应时间：T90＜30s 自动恢复； 6、报警方式：声、光、语音报警推送功能； 7、报警音量：≥70dB； 8、环境条件：温度-10℃～55℃； 9、湿度：≤93%RH 无结霜； 10、工作电压：AC220V 50H； 11、输出信号：继电器接点输出和电磁阀输出； 12、功耗：＜2.5W。	台	125	村民厨房
4	点型可燃气体探测器（工商业）	1、传感器类型：催化燃烧（可燃） 2、采样方式：自然扩散 3、工作电压：AC220V±44V 4、功　　耗：≤3W 5、报警偏差：±3%LEL 6、响应时间（t90）：可燃气≤20s 7、设置低报值 20%LEL、设置高报值 50%LEL ★8、应具有 CCCF**（需提供相关证书复印件）** ★9、防爆等级 IP66**（需提供防爆合格证复印件）**	台	45	使用液化气的餐饮场所
5	组合式电气火灾探测器	1、剩余电流互感器：20mA-1000mA，调节精度：≤1mA； 2、温度报警设定值：45℃-140℃，调节精度 1℃； 3、功率：有功功率精度 1 级，无功功率精度 2 级； 4、电能：有功精度 1 级，无功精度 2 级； 5、电网频率：测量范围 45Hz-60Hz，精度±0.1Hz； 6、CT 倍率：1-300（可调）； 7、主要功能：数字显示、声光报警、自检、预检、复位；精确测量：相电压、线电压、相电流、有功功率、视在功率、无功功率、总功率、功率因素、电网频率等； 8、组合式电气火灾监控探测器可根据管理需要探测剩余电流、温度、电流等运行参数值功能。单台组合式电气火灾监控探测器提供 1 路剩余电流、4 路温度的监测、3 路电流和 3 路电压及功率因数等电能质量参数； ★9、电气火灾监控探测器应具有应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心或国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检测报告；**（需提供相应的证明文件）** ★10、剩余电流互感器，一次绕组额定电流：1000mA，二次绕组额定电流 0.5mA，互感器检测精度等级优于或等于 1 级；**（需提供国家权**	台	61	家户及营业场所配电箱

		威部门出具的检验报告）			
6	用户信息传输装置	1、供电模式：采用 AC220V（主）和 DC12V（备）两种供电方式供电，主备电源自动切换；（提供国家权威部门出具的检验报告） 2、自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障； 3、无线通讯模组模块化设计，针对不同的现场环境可进行通讯模组的更换； 4、采用高性能无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 5、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； 6、断网续传：设备在网络断开恢复后，设备能上传断网期间的数据； 7、值班查岗：支持值班查岗功能； 8、产品应带有 LCD 液晶屏； 9、设备应不少于 3 路 RS485、3 路 RS232 接口 10、为提高客户体验、便于使用，设备应支持火警、通讯、设备故障、主备电运行等状态的指示灯； 11、为提高火警的响应速度，设备接收到火警信号后应在 5s 内发出声光报警及语音提示； 12、为保障设备不漏报，声音报警和语音指示应能支持手动消音，当再次发生火警信号时，应能再次启动声音报警和语音提示； 13、为保障在发生火灾后可以准确复盘火灾原因，设备应能储存不少于 7000 条系统日志记录； 14、为提升客户体验，提高设备维护的便捷性，设备应具备远程升级能力； 15、为使设备使用更便捷，设备应能通过移动 2G/4G 网络制式、电信 2G/4G 网络制式、联通 2G/4G 网络制式或以太网将采集到的数据上传到远程平台，并支持查看； 16、设备应不少于 2 路开关量输入、2 路输出接口和 1 路 CAN 总线接口。	台	1	幼儿园消防主机报警信息提取
7	联网接口卡	1、标准 RS232 接口和 RS422 接口 2、S232 接口的通讯距离＜15m；RS422 接口的通讯距离＜1200m 3、通讯波特率为：2400bps	台	1	幼儿园消防主机报警信息提取
8	信号放大器	信号无法覆盖区域增强传输信号	台	25	
9	电动	1、支持 1 路音频输入，1 路音频输出	台	168	每户

	车着火监控预警摄像机	2、支持 1 路报警输入，1 路报警输出 3、外壳防护等级：IP67 4、电源电压在 DC12V±20%范围内变化时，能正常工作 5、支持 SD 卡热拔插，最大支持 512GBSD 卡 6、设备支持在-50℃-85℃范围内正常工作 7、热成像视频图像（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 8、最低照度 彩色 0.00021x，黑白 0.00011x 9、在丢包率设置为 35%的网络环境下，可正常显示监控画面 10、能进行黑白名单设置控制访问的 IP 地址和 MAC 地址，CPU、GPU 占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警信息 11、在 IE 浏览器下，具有数字降噪设置 12、具有支持图像细节增强功能、强光抑制 13、在 IE 浏览器下，具有 SVC 设置选项 14、可通过 IE 浏览器在热成像画面中设置点、线段、区域测温规则，最多可设置 35 个点，35 个区域和 11 条线，点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍 15、支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义 ★16、噪声等效温差(NETD)在 10mk 及以下**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** ★17、最小可分辨温差≤150mk**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** ★18、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 19、热成像视频图像具有白热、黑热、融合 1、融合 2、彩虹 1、铁红 2、深褐色等 42 种显示模式 ★20、可通过 IE 浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应较小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 21、设备支持外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息			村民院内
10	室外消防通道占用摄像机	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 ★2、具有不小于 1/1.8″靶面尺寸。**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 3、像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。 4、内置 2 个麦克风、1 个扬声器。 5、内置 2 颗白光灯（1 颗远光灯、1 颗近光灯）。 6、镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为 F1.0。 7、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。	台	12	村内干道

		8、最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。 9、宽动态能力不小于 120dB。 10、需支持 IP67 防尘防水。 11、需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★12、支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 13、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 ★14、在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 15、支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 ★16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。**（需提供国家权威部门出具的检验报告）**			
11	高空智能全景烟火识别球机	1、设备支持 3 个 MCU 独立控制系统； ★2、设备支持热成像镜头磁编反馈系统；**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** ★3、设备含有姿态感知模块；**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** ★4、可对样机内部进行循环通风操作并进行可见光视窗温度稳定性校正；**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 5、样机外接雷达设备后，可自动船只识别、持续跟踪并保持船只目标处于画面中央位置； 6、可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示； 7、可对监控画面中出现的鸟类目标进行检测并居中放大； ★8、样机可显示当前位置与海平面的夹角，显示精度为 0.01°；当样机触发火点报警时，可显示当前位置与海平面的夹角；**（需提供国家权威部门出具的检验报告）** 9、噪声等效温差(NETD)在 8mk 及以下； 10、最小可分辨温差（MRTD）在 150mk 及以下； 11、云台定位准确度：≤0.001°； 12、应支持 GPS 定位、 北斗定位， 具有远程定位功能，并应支持位置信息上传 13、在丢包率设置为 45%的网络环境下，可正常显示监视画面 14、可见光低照度，彩色≤0.00021x，黑白≤0.00011x）； 15、可见光视频图像和热成像视频图像：16 倍数字变倍； 16、样机可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测	台	2	村内至高点

		17、垂直旋转范围：-40° ～90° 18、可通过手动或自动的方式启动雨刷			
12	值班室人员离岗监测摄像机	1、设备最大图像尺寸≥2560×1440，具有≥1/2.7 英寸 CMOS 传感器； 2、支持远程消音；设备内置扬声器、麦克风，支持语音对讲和播报报警语音； 3、支持防遮挡报警，防移动报警；支持报警事件 OSD 叠加； 4、具有不少于以下报警接口： 1 路报警输入，1 路报警输出，1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个 RS-485 接口； 5、支持人员在离岗检测功能，当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像； 6、支持室内消防通道堵塞检测功能，当设定的监控区域内被杂物占用，且时间达到设定值时，触发室内通道堵塞告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像； 7、支持电瓶车进电梯检测功能，当设定的监控区域内出现违规停放电瓶车，且时间达到设定值时，触发报警并上传报警图片，支持报警录像； 8、支持非接触式感温报警功能；支持高温报警功能，将设备放置于 2.5m 高处，能识别距离为 8 米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的发热体，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到发热体时，应将高温报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台； 9、支持感知火焰报警功能，将设备放置于 2.5m 高处，能识别距离为 8 米处，尺寸≥10cm*10cm（长×宽）的火焰，且灵敏度可调，报警响应时间≤5s，并能联动声光报警。设备在识别到火焰时，应将火焰报警状态和摄像机实时画面上传至网络平台； 10、支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置。	台	1	村委会消防安全监管中心
13	NFC 消防巡检卡	1、定制化 NFC 卡、采用亚克力材质+3M 背胶制作而成的设备巡检标签； 2、具有防水、防尘、防金属干扰、支持 NFC 手机感应巡检；	张	100	村内重要消防巡查点位
14	值守智能巡检终端	1、机身内存 256GB、运行内存 8GB; 2、屏幕分辨率：1200*2562 像素 3、内置智慧消防安全管理 APP;	台	2	村内消防安全员值班使用

15	推车式细水雾灭火装置	1、动力类型：电池 2、额定流量：20L/min 3、额定工作压力：10MPa ★4、细水雾喷射实测射程不小于 6 米（**需提供国家权威部门出具的检验报告**） 5、软管长度不小于 60 米 6、雾滴粒径 Dv0.50 不高于 200μm，Dv0.99 不高于 400μm 7、枪体及各连接部位不得出现渗漏现象 ★8、使用电池的电动机泵组应具备电量显示功能，电池应为免维护型并可更换（**需提供国家权威部门出具的检验报告**） 9、水箱容量不小于 150 升 ★10、泵组式供液装置应配备溢流阀当泵组出口压力超过额定工作压力的 1.1 倍时，溢流阀应能启动（**需提供国家权威部门出具的检验报告**）	台	1	村内
16	值班监控中心显示屏	1、屏幕尺寸：75； 2、屏显比例：16：9； 3、可视角度：178°； 4、分辨率：3840*2160； 5、静态对比度：5000:1；	台	1	村委会消防安全监管中心
17	值班监控中心桌椅	1、1200mm*750mm*900mm 一张； 2、台面 E1 防火板聚氨酯封边，无甲酸释放，前后门采用 AB403 锁，框架 1.5 门托盘 1.2，每联标配 19 英寸机架，铝型材，可装显示器万能支架，可调地脚，前台面有支撑防止台面变形，每联有链接孔可多联链接； 3、椅子 2 把；	套	1	村委会消防安全监管中心
18	微型消防站	含灭火防护服 2 套、消防头盔 2 套、消防手套 2 套、安全腰带 2 根、灭火防火靴 2 套、消防水带 2 套、消防水枪 2 套、防毒面罩 2 套、消防扳手 1 套、破拆斧 1 套、正压消防空气呼吸器 1 套、柜子 1 台	套	1	村委会
四、运维服务、施工及耗材辅材					
1	运维服务	1、含软件管理平台的定期升级和物联网设备检修服务 2、含智慧消防管理平台的报警信息、电话的推送服务费、维护服务费 3、物联设备的耗材（电池、物联网卡）的更换	年	3	
2	施工及辅材服务	1、物联网产品的施工，辅材，设备调试等 2、设备内部安装位置，楼层信息等采集 3、平台功能、产品功能、及项目整体运行培训 4、村委会消防安全中心装修	项	1	

三、其他内容及要求：

1、供货期：合同签订后 70 日历天内完成供货并能投入正常使用。

2、质保期：质保期一年。

3、付款方式：设备到场后支付合同总额的 30%；供货完成、安装调试完毕且经验收合格后，支付至合同总额的 100%。

4、质量要求：合格。

5、维修响应：发生故障后应在 2 小时内响应，12 小时内修复。如果在 48 小时内无法修复的，中标人应予以更换新设备或提供替代设备，保证系统运行不受影响，直至故障设备修复。

第五章 合同签订及条款

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1．产品清单及价格

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	合价	备注
…	…	…	…	…	…	
中标总价（小写）：						
中标总价（大写）：						

2．付款方式：设备到场后支付合同总额的 30%；供货完成、安装调试完毕且经验收合格后，支付至合同总额的 100%。

二、交货时间及地点

1．供货期及配套设备安装期：

2．交货地点：采购人指定地点。

三、权利义务和质量保证

1．甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时

按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1.乙方逾期提交履约保证金的，每逾期一日，支付应付金额千分之一的违约金。

2.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

3.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

4.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____‰的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

5.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的____‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的____%。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第___种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1．本合同一式四份，甲乙双方各执二份；

2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

_____年____月____日 _____年____月____日

签订地点：_____ 签订地点：_____

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

采购编号：

投 标 人：单位全称（单位电子签章）

法定代表人或授权代理人：（电子签章）

年 月 日

目　录

一、焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价一览表

五、技术响应文件

六、法定代表人（负责人）身份证明

七、法人代表人授权委托书

八、投标人基本情况表

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

十二、节能产品、环境标志产品明细表

十三、投标承诺函

十四、投标人认为需要提供的其它资料

一、焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖单位电子签章）：

法定代表人或授权代表(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

4、根据焦财采购【2021】8 号文要求，符合《符合政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质材料，主要包括供应商在投标（响应）文件中无需提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

5、政府采购供应商应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺函。

二、投 标 函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称和采购编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址）提交电子文件壹份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）_____（小写）_____元人民币

2、供货期：_____ ； 质量标准： _____；质保期：_____。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为_____日历天。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

8、其他承诺：_____。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人电子签章或授权委托人签字:

投标人名称（单位电子签章）

日期： 年 月 日

三、开标一览表

项目名称	
采购编号	
投标内容	
投标总报价（元）	人民币大写：_____ 人民币小写：_____
质量标准	
质保期	
供货期	
优惠条件	
	说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人电子签章或授权委托人签字:

日 期：年 月 日

四、分项报价一览表

格式自拟

五、技术响应文件

（一）投标货物清单及其技术参数

序号	货物名称	单位	数量	品牌型号	技术规格	原产地及制造商
1						
2						
3						
4						
5						
6						
.....						

说明：

1. 规格参数如有详细描述可后附另作说明。

2. 供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人名称（单位电子签章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日　　期：　　年　　月　　日

（二）技术规格偏差表

序号	招标文件技术参数要求	投标文件技术参数要求	是否偏离	备注

投标人名称（单位电子签章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日　　期：　　年　　月　　日

六、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

投标人：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

七、法人代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件加盖公章

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

八、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
营业执照号						
注册资金						
经营范围						
备注	投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表					

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人名称：（单位电子签章）

公司法人代表：（电子签章）

法人授权代表：（签字）

年 月 日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）

企业产品明细表

单位：元

序号	货物名称	品牌型号规格	制造商名称	制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位）	数量	单价	金额合计
小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计元							

（ ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（ ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或电子签章）：

投标人（单位电子签章）：

日　　期：

附：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于工业 *行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于工业*行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日　　期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或电子签章）：

投标人（单位电子签章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或电子签章）：

投标人（单位电子签章）：

日期：

十三、投标承诺函

我单位对_____项目（采购编号：___）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

投标单位名称（单位电子签章）：

法人代表或授权委托人（签字或电子签章）：

年 月 日

十四、投标人认为需要提供的其它资料