温县城南排水防涝地下管网工程项目（一标段）验收监理意见书

项目	内容
工程名称	温县城南排水防涝地下管网工程项目（一标段）
工程地点	温县 纬一路
建设单位	温县住房和城乡建设局
施工单位	河南满如建筑工程有限公司
监理单位	河南雅日工程管理咨询有限公司
验收日期	2024年11月25日
工程概况	该路段全长3.913千米。建设内容为沿道路两侧新建d800-d1200雨水管网共7.826千米；同时建设检查井、雨水口等附属工程。
验收依据	1、相关法律法规和标准规范 2、工程设计文件及变更通知 3、施工合同及监理合同
监理工作情况	在施工过程中，监理单位依据监理合同和相关规范要求，采取旁站、巡视、平行检验等方式对工程质量、进度、投资和安全进行了全过程监理。
工程质量验收情况	温县城南排水防涝地下管网工程项目（一标段） 1. 管道材料 - 经检查，管道及构配件的规格、型号、质量符合设计及规范要求，产品质量证明文件齐全。 2. 管道铺设 - 管道铺设的轴线、高程、坡度等符合设计要求，管道接口连接牢固、密封良好，无渗漏现象。 3. 附属构筑物 - 各类检查井、阀门井等附属构筑物的位置、尺寸、结构符合设计要求，内部构配件安装齐全、牢固。 4. 功能性试验 - 对管道进行了水压试验或闭水试验，试验结果符合设计及规范要求，管道系统运行正常。

扫描全能王 创建