

兰考县发展和改革委员会文件

兰发改审〔2023〕147号

兰考县发展和改革委员会 关于河南乐达智能家居有限公司配电工程项目 可行性研究报告的批复

兰考经济技术开发区管理委员会：

报来的《关于呈报河南乐达智能家居有限公司配电工程项目可行性研究报告的请示》（兰经开〔2023〕71号）及有关附件收悉。经研究，原则同意你们委托开封光利高科实业有限责任公司兰考分公司编制的《河南乐达智能家居有限公司配电工程项目可行性研究报告》内容。现批复如下：

一、项目代码 2312-410225-04-01-260663

二、建设地点：兰考县经开区航海路东段。

三、建设规模及主要内容：为满足生产需要，在厂区合适位置新建 1250kVA 箱式变压器 2 台，800kVA 箱式变压器 1 台

此页无内容



兰考县发展和改革委员会行政审批科 2023年12月18日印发

资金证明

河南乐达智能家居有限公司配电工程项目资金约
1068660.06 元，已到位。

特此证明



兰考县财政局经济技术开发区财政所

2024 年 3 月 22 日

建设项目投资评审结论

评审机构名称：兰考县财政投资评审中心

评审项目名称：河南乐达智能家居有限公司配电工
程预算

评审结论编号：兰财评〔2024〕063号

评审结论时间：2024年3月22日

建设项目投资评审结论

兰财评〔2024〕063号 签发人：张立品



关于河南乐达智能家居
有限公司配电工程预算的

投 资 评 审 结 论

截止至 2024 年 1 月 30 日，我中心对河南乐达智能家居有限公司配电工程预算进行了评审。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的项目文件及资料，我中心委托第三方中介机构按照国家有关规定，依据送审文件及资料进行评审并发表评审意见，出具评审结论。具体情况如下：

一、基本情况

河南乐达智能家居有限公司配电工程，位于兰考县。主要建设内容有电力电缆、电缆井、保护管、1250kVA 箱式变压器 2 台，800kVA 箱式变压器 1 台，用电总容量合计为 3300kVA 等。

建设单位为兰考经济技术开发区管理委员会。

二、评审依据

我中心委托河南锦联工程管理有限公司出具的锦联咨字【2024】第 027 号预算审核报告。

三、评审范围

送审设计图纸、预算涉及的全部内容。

四、评审结论

该项目送审单位为兰考县财政局经济技术开发区财政所，送审预算金额为 1337505.78 元。依照前述评审依据，经我中心委托评审，~~审定该项目~~预算金额为壹佰零陆万捌仟陆佰陆拾元零陆分（¥1068660.06（其中：安全文明施工费 11571.85 元，规费 11494.84 元））。

兰考县财政投资评审中心
二〇二四年三月二十二日