

# 汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里消防工程项目

## 竞争性谈判文件

采 购 人：汤阴县岳飞纪念馆

招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

日 期：二零二五年六月

# 目 录

第一章 谈判公告 .....	1
第二章 采购项目及技术要求.....	5
第三章 供应商须知 .....	8
第四章 评审办法 .....	22
第五章 合同主要条款.....	31
第六章 工程量清单及图纸.....	36
第七章 响应文件格式.....	37

## 第一章 谈判公告

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：安汤竞谈采购-2025-14
- 2、项目名称：汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里消防工程项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：2213027.94 元  
最高限价：2213027.94 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向 中小企业
1	安汤竞谈采购 -2025-14-1	汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里 消防工程项目	2213027.94	2213027.94	是

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：消防给水系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防控制室、供配电等（具体要求详见工程量清单及图纸）

5.2 采购范围：谈判文件、工程量清单及图纸包含的全部内容；

5.3 建设地点：汤阴县菜园镇程岗村；

5.4 质量要求：按照国家施工及验收标准达到合格标准；

5.5 本项目共分为 1 个标段。

6、合同履行期限：合同签订后 60 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

### 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：**本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**

3、本项目的特定资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；■供应商自行承担并承诺后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 对供应商的其他规定

(1) 供应商应当无不良信用记录。（在“信用中国”<[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入）。

供应商递交《响应文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。■供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。■供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

(4) 具备法律、行政法规规定的其他条件。

**3.3 供应商须具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质，在河南省建筑市场监管公共服务平台相应资质有异常标注（资质状况显示注册人员不足）的建筑企业，标注期间不具备相应专业投标资格；具有有效的安全生产许可证。**

**3.4 拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书(不含临时)，且具有有效的安全生产考核合格证书（B证），并未担任其他在建工程的项目经理。（须提供项目经理无在建承诺书）。**

备注：

(1) 所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

(2) 资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

(3) 本项目采取资格后审，由谈判小组进行文件审查，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2025年6月4日至2025年6月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外。)

2. 地点：汤阴县公共资源交易中心（网上登录获取）

3. 方式：网上获取（网址：<https://ggzy.anyang.gov.cn/tyggzy/>），注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载《谈判文件》及其它资料。获取谈判文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzy.anyang.gov.cn/>）下载并安装投标文件制作工具，查看谈判文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询0372-3387737、3387739。

4. 售价：0元

### 四、响应文件提交

1. 时间：2025年6月10日09时00分(北京时间)

2. 地点：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到安阳市电子招投标交易平台。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 6 月 10 日 09 时 00 分(北京时间)

2. 地点(管理员网上操作地点)：汤阴县公共资源交易中心开标大厅 2 室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到汤阴县公共资源交易不见面开标大厅（<https://ggzy.anyang.gov.cn/tyggzy/>），点击右上角【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·汤阴县)》上发布，招标公告期限为三个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

2. 政府采购合同融资：根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网(<https://anyang.zfcg.henan.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3. 本项目为远程解密开标项目，供应商无需到开标现场。

4. 谈判开始时间：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效投标人在规定时间进行最后报价，否则将会评定为无效投标。

5. 政府采购电子交易中，投标人网上电子交易的系统操作规则应以《全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）》（<https://ggzy.anyang.gov.cn/tyggzy/>）即时发布的相关规则为准。

6. 望投标人充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。

7. 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询 0372-3387739（办公室）、13215996193、4009980000（客服）。

### 8. 特别提醒：

8.1. 中标后除不可抗力或招标文件认可的情形外，供应商应及时领取成交通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同。

8.2. 投标人在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；项目评标结束后代理公司对所有竞标供应商提供的资质证明材料的真实性进行核对，核查结果3个工作日报政府采购监督部门，发现造假失信行为的，依据政府采购法严肃从重处罚。

供应商如违背上述条款事项，应无条件接受以下责任追究：

1. 法定责任：

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）第七十五条、《政府采购法实施条例》第七十二条及其他政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 违约责任：

（1）已中标的，中标（成交）无效；

（2）支付采购人违约标的预算金额2%的违约金。

8.3. 其他事项：

中标供应商应保证项目的质量要求达到招标文件中规定的标准，若项目质量验收不合格，采购人有权拒绝支付合同金额，已经支付预付款的，采购人有权追回相关款项，同时采购人可以要求中标人承担违约责任。

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：汤阴县岳飞纪念馆

地址：汤阴县岳庙街

联系人：王永

联系方式：15896890880

2. 采购代理机构信息(如有)

名称：高达建设管理发展有限责任公司

地址：安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层

联系人：仝锐

联系方式：18537214020

3. 项目联系方式

联系人：仝锐

联系方式：18537214020

## 第二章 采购项目及技术要求

### 1. 采购项目、标段(包)划分、投标报价

1.1 采购项目名称：汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里消防工程项目

1.2 标段(包)划分及其合同履行期限，交验地点：本次采购项目划分为1个包段。

项目名称	标段(包)内容(范围)	合同履行期限	缺陷责任期	质保期	建设地点
汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里消防工程项目	谈判文件、工程量清单及图纸包含的全部内容	合同签订后60日历天	自竣工验收合格之日起1年	按国家相关要求执行	汤阴县菜园镇程岗村

### 1.3 投标报价(价格构成)

1.3.1 供应商的投标报价应为达到施工要求的**完工交验价**，包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用(包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施)。

1.3.2 本次竞争性谈判共二次报价(含系统中开标一览表(报价一览表)报价共二次价格谈判)。谈判小组未对谈判文件作优化变更增加的，谈判中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，视为无效响应。供应商拒绝接受上述意见的，谈判小组将视为变相在提交响应文件截止时间后撤回响应文件，并评定其为无效投标。提交由同级财政局政府采购监督管理部门对其违规行为进行处理。

**价格谈判规则详见第四章“评审办法”第“3.5.7 价格谈判”条款。**

1.3.3 如供应商的投标报价未超过预算金额(见谈判公告相应条款)的供应商不足三家的，该标段(包)做废标处理。

1.3.4 遵循第三章供应商须知 3.7.3 项规定。

### 2. 标段(包)内容(范围)及基本技术要求

#### 2.1 采购标的需实现的功能或者目标，标段(包)内容(范围)

满足采购人的正常工作需要。本次招标范围为消防给水系统、消防灭火设施、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防控制室、供配电等。(具体技术要求详见工程量清单及图纸)

#### 2.2 项目落实的政府采购政策(法规标准条款)

2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内)，投标文件中应当提供相应的认证证书(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内)。属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)

备注：本项目所涵盖的货物及设备不属于政府强制采购品目，但在同等条件下优先采购获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品，具体以相关的最新文件或规定为准。

2.2.2 本次采购不允许进口产品参加。

2.2.3 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.4 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。

2.2.5 促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.6 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.2.7 支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

### 2.3 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商所提供的工程及相关设备应符合国家质量标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，不应与第三方存在知识产权权属问题；供应商应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善内容及技术要求未尽事宜，不得以《谈判文件》未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

### 2.4 采购标的需满足的质量要求、验收标准等

1、质量要求：按照国家施工及验收标准达到合格标准。

2、项目实施过程中，若国家或省的相关技术、法规要求发生变化，项目承担人按照要求进行整改。

3、验收标准：符合现行规范、规程、规定、标准要求，确保通过住建、消防、文物等相关部门验收。

### 2.5 安全

投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，供应商对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

### 2.6 其他要求

(1) 本项目支持绿色建筑、绿色建材，在项目施工过程中涉及绿色建材的，优先使用绿色建材。（投标时自行承诺）

(2) 本项目施工过程必须符合环保要求，材料一次性进场的同时须附带发票、合格证、检测报告原件（扫描件）备采购人查验，确认无误后发票原件退还中标单位，如相关证明资料不全，材料不得进场。所用产品需经采购人签字认可后方可施工。（投标时自行承诺）

(3) 设备需符合消防部门相关要求或规定。（投标时自行承诺）

(4) 该工程项目经理需保证整个施工期间在现场管理，如发现一次不在施工现场罚款1000元。（投标时自行承诺）

(5) 项目实施过程中要加强文物保护，不得对文物本体及环境风貌造成破坏，依法依规履行项目实施程序，确保工程质量和文物安全。（投标时自行承诺）

(6) 本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。（投标时自行承诺）

(7) 承包方式：本工程包工包料，中标价及合同价为固定单价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格；为完成本项目所需的一切辅件、零配件均由成交供应商提供；除“基本技术要求”有明确说明之外，所有设备及材料均不得低于国标标准且经采购人认可后方可进场。

(8) 投标报价为投标人自主报价，投标人应充分考虑综合费用。成交供应商须按采购人要求清理施工现场并负责垃圾清运（到指定地点）；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在投标报价内。

(9) 施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工，保持施工现场整洁有序。

(10) 施工过程中每道施工程序完成后必须经采购人签字认可，签字文字材料将作为工程验收的必备条件。

(11) 投标人为准确投标，应按采购人施工条件及要求编制投标报价；投标人的投标报价应包括未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由成交供应商自行解决。

(12) 本项目缺陷责任期：自竣工验收合格之日起1年。

(13) 成交供应商应完成以上工程量清单中的所有工作内容，所产生的垃圾应做到日产日清；成交供应商负责垃圾清运，所需拆除的设备设施归采购人所有，其他物品经采购人认可后方可进行清运（到指定地点）。

(14) 成交供应商应当加强劳动安全管理，加强劳动合同管理。如因管理不善和其它意外（包括上下班途中）引起的各类人身伤害、工伤事故等，或出现劳动纠纷，由成交供应商负责并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。成交供应商违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由成交供应商负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

(15) 防范供应商恶意低价中标、成交。对于供应商中标、成交后不履约、且中标或成交供应商报价比预算价低30%以上的，将视同恶意低价中标、成交，扰乱采购活动，财政部门将对其违规违法行为进行处理。

## 2.7 施工及验收标准

须符合国家文物局关于印发《文物安全防护工程实施工作指南（试行）》的通知（文物督发【2021】4号）施工及验收标准，主要依据下列技术标准，并应采用现行有效版本。

《文物建筑防火设计导则(试行)》；

《文物建筑电气防火导则(试行)》；

GB 50166《火灾自动报警系统施工及验收标准》；

GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》；

GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》；

GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》；

国家和地方现行的其他有关技术标准。

### 第三章 供应商须知

#### 供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一章	1.1	项目编号	安汤竞谈采购-2025-14
	1.2	采购项目名称	汤阴县岳飞纪念馆岳飞故里消防工程项目
	1.3	采购方式	竞争性谈判
	1.4	预算金额	大写：贰佰贰拾壹万叁仟零贰拾柒元玖角肆分 小写：2213027.94 元 注：供应商的投标报价不得超出采购预算价，否则按废标处理。
	2	供应商的资格要求及相关证明材料要求	见“第一章谈判公告”相应条款
	8.1	采购人	汤阴县岳飞纪念馆
	8.2	采购代理机构	高达建设管理发展有限责任公司
第二章	1.2	标段(包)划分	本项目共划分为1个标段
	1.2	合同履行期限	合同签订后60日历天
	1.2	缺陷责任期	自竣工验收合格之日起1年
	1.2	质保期	按国家相关要求执行
	1.2	建设地点	汤阴县菜园镇程岗村
	1.3	投标报价	见“第二章采购项目及技术要求”相应条款
	2	标段(包)内容(范围)及要求	见“第二章采购项目及技术要求”相应条款
	2.3	其他要求	见“第二章采购项目及技术要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	不接受
	1.10	踏勘现场	不组织
	1.11	投标预备会	不召开
	1.12	分包	不允许

	2.1	构成谈判文件的其他材料	见“第三章 供应商须知”相应条款
	2.2.1	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间 2 日前
	2.3	谈判文件澄清修改补充时间	投标截止时间 3 个工作日前
第三章	2.4	谈判文件的澄清修改补充告知方式	见“第三章 供应商须知”相应条款
	3.2	投标文件的组成	见“第三章 供应商须知”相应条款
	3.4.1	投标有效期	从提交响应文件截止日期之日起，投标有效期为 90 日历天
	3.5	投标承诺函 (替代投标保证金)	以投标承诺函形式替代投标保证金。 供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	3.7.3	偏差描述	见“第三章 供应商须知”相应条款
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章 供应商须知”相应条款
	4.2.4	是否退还投标文件	否
	6.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：由评审专家共 3 人组成。 评审专家确定方式：河南省政府采购专家库中随机抽取。
	7.1	是否授权谈判小组确定成交供应商	否。谈判小组按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。
	7.2	成交结果公告	本次竞争性谈判的成交结果将在成交供应商确定后当天，在谈判公告所述媒介公告 1 个工作日。
	7.3	质疑、投诉	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至采购文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。

7.4	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定后，当天向成交供应商发出成交通知书。
7.5	履约保证金	不需缴纳
8	验收	见“第三章供应商须知”相应条款
9	付款	<p>为优化政府采购营商环境，根据汤财【2022】43号文件落实政府采购预付款的规定，采购人可在政府采购合同履行前向成交供应商预付50%的合同资金，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。</p> <p>成交供应商持采购人及专家等出具的《政府采购验收报告》、中标人填写的《政府采购资金支付申请书》和发票等，经采购人与成交人签字盖章后，作为付款依据，报相关部门核准后并结合县财政拨款计划由采购人支付。</p> <p>付款方式：项目验收合格后付至合同价的80%，结算评审合格后付至结算价的97%，剩余3%为质保金，质保金一年后支付。</p>
10.1	代理服务费	参考河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知“豫招协[2023]002号”文规定标准，代理服务费：19800元，供应商综合考虑此项报价，无需单独列项。由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时以现金或者转账方式交纳。
11	补充内容	<p>1、竞争性谈判文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。</p> <p>2、成交人中标后不及时与业主签订合同或签订合同后，不按合同执行的，采购人有权取消其中标资格，解除合同，并授予第二成交候选人为成交人或者重新采购。</p> <p>3、纸质版投标文件（中标后如需要）：中标单位须提供与电子投标文件相一致的纸质版投标文件（应采用左侧胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订）一正三副，另可根据按照采购人要求进行份数调整。</p>
12	特别提醒	<p>1. 中标后除不可抗力或招标文件认可的情形外，供应商应及时领取成交通知书，在成交通知书发出1个工作日内与采购人签订合同。</p> <p>2. 投标人在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；项目评标结束后代理公司对所有竞标供应商提供的资质证明材料的真实性进行核对，核查结果3个工作日内报政府采购监督部门，发现造假失信行为的，依据政府采购法严肃从重处罚。</p> <p>供应商如违背上列条款事项，应无条件接受以下责任追究：</p> <p>1. 法定责任：</p> <p>按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）第七</p>

			<p>十五条、《政府采购法实施条例》第七十二条及其他政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。</p> <p>2. 违约责任：</p> <p>（1）已中标的，中标（成交）无效；</p> <p>（2）支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金。</p> <p>3. 其他事项：</p> <p>中标供应商应保证项目的质量要求达到招标文件中规定的标准，若项目质量验收不合格，采购人有权拒绝支付合同金额，已经支付预付款的，采购人有权追回相关款项，同时采购人可以要求中标人承担违约责任。</p>
<p><b>本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。</b></p>			

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

### 1.2 谈判文件的法律适用及法律效力

1.2.1 本谈判文件所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 谈判文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本谈判文件适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本谈判文件的解释权属采购人及代理机构。

### 1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合谈判文件规定，承认本谈判文件所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律、法规和谈判文件的规定。

### 1.4 联合体

**本项目不接受联合体投标。**

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(2) 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

(3) 以联合体形式参加投标的，应符合供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目(标段<包>)的相应能力、具备规定的相应资格条件。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(5) 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

(6) 联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(7) 联合体中标(成交)的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标(成交)项目(标段<包>)向采购人承担连带责任。

## **1.5 知识产权**

1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

1.5.3 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

## **1.6 投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的谈判失败废标或终止，供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

## **1.7 保密**

1.7.1 参与竞争性谈判活动的各方应对谈判文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，供应商应在响应文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交(合同)标的名称、规格型号、单价及成交(合同)金额等内容不得作为商业秘密。

## 1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

## 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.10 踏勘现场

1.10.1 供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3 供应商须知前附表规定不组织踏勘现场的，谈判文件不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

## 1.11 投标预备会

**本项目不组织投标预备会。**

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章 2.3.2 项方式通告潜在供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

## 1.12 分包

**本项目不分包。**

供应商拟在成交后将成交项目（标段<包>）的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 1.13 偏离

谈判文件允许投标文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 谈判文件

### 2.1 谈判文件的组成

2.1.1 谈判文件用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

- (1) 谈判公告
- (2) 采购项目及技术要求
- (3) 供应商须知
- (4) 评审办法
- (5) 合同主要条款
- (6) 工程量清单及图纸
- (7) 响应文件格式

2.1.2 根据本章第 1.11 款、第 2.2 款和第 2.3 款、对谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出(发布)的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《谈判文件》的任何条款和内容。

2.1.5 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

## **2.2 谈判文件的澄清**

2.2.1 合规获取谈判文件的所有潜在供应商对谈判文件如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按谈判公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对谈判文件的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在供应商在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“谈判公告”所述媒体通告所有潜在供应商。

2.2.3 谈判文件中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，供应商应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的供应商(成交供应商)应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由供应商(成交供应商)承担。

2.2.4 采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

## **2.3 谈判文件的澄清、修改、补充**

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的谈判文件。并以电子文档的形式上传至“安阳市公共资源交易中心”网站该项目公告下的“变更通知”板块。

2.3.2 谈判过程中对谈判文件的变动见第四章评审办法 3.5 款谈判规则。

## **2.4 谈判文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更**

2.4.1 谈判文件在投标截止时间前的所有澄清、修改(包括时间变更等)、补充事项，均在“谈判公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点——无权限获知或通知潜在供应商，潜在供应商应随时关注“谈判公告”所述媒体相关项目信息(为免各部门网站出现维护等情况，潜在供应商应对“谈判公告”所述媒体逐一查阅)，如有遗漏，后果自负。

2.4.2 谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.4.3 如果投标截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定 时间，并且澄清修改补充内容影响投标文件编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“谈判公告”所述媒体予以公告。

### 3. 响应文件

3.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性。响应文件应对谈判文件实质性要求作出实质性响应。谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效投标。

#### 3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件组成如有缺项，谈判小组按照实质性判断原则(实质性要求和实质性响应两因素)、有权视情况将其作无效投标处理，供应商自负此项风险；投标文件（响应文件）组成内容未对谈判文件实质性要求作出实质性响应，谈判小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效投标处理，供应商自负此项风险。

3.2.2 响应文件应包括内容：谈判文件“第七章 响应文件格式”中所要求的内容。

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.4 款规定，对响应文件的补充、修改、澄清、说明或者更正构成响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清、修改处。

**3.3 投标报价（价格构成）：**见第二章 1.3 款。

#### 3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见供应商须知前附表。响应文件在投标有效期内保持不变(包括价格等投标文件各项条款)。

3.4.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

#### 3.5 投标承诺函(替代投标保证金)：

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为**无效投标**。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1、供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2、供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3、供应商按照谈判文件规定，在提交投标文件截止时间后，在谈判文件规定的投标有效期内不应撤回投标文件；

3.5.4.4、不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5、中标后除不可抗力或谈判文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6、供应商应遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；

3.5.4.7、供应商应按谈判文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关(市场监督管理机关)吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标(成交)无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

**3.6 投标资格文件：**要求见谈判公告

**3.7 投标文件的编制**

3.7.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。谈判文件中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

响应文件的编制需在“安阳市政府采购响应文件编制系统”中进行并上传，编制系统可在安阳市公共资源交易中心网站内进行下载。

3.7.2 “响应文件格式”仅为对响应文件部分内容的格式化规范，并非响应文件所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2 投标文件的组成”列示内容编制响应文件。

3.7.3 **响应文件应当对谈判文件有关内容(范围)、技术要求、合同履行期限、缺陷责任期、质保期、投标(响应)有效期等实质性内容作出响应。**在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。并符合谈判文件偏差规定。

响应文件的所有条款与谈判文件要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。响应文件与谈判文件所有要求存在偏差而未填列的，谈判小组有权按照实质性判断原则(实质性要求和实质性响应两因素)评定其为**无效投标**。供应商应认真编制响应文件并自负此项风险。

3.7.4 响应文件应按谈判文件相关要求(含格式上标注的要求)、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的响应文件，属于未按照谈判文件要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 供应商可对本谈判文件“标段(包)一览表”中所列的所有标段(包)进行分别投标,也可选择其中一个标段(包)或几个标段(包)投标,但不得将谈判文件规定的同一标段(包)的内容拆开投标,否则将按无效投标处理。

3.7.6 供应商如撤回响应文件,应及时书面通知采购代理机构进行办理。

3.7.7 响应文件因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.8 未按上述要求提供的响应文件将视为**无效投标**。

#### **4. 投标(响应文件的递交)**

##### **4.1 响应文件的签章和签名**

4.1.1 供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书对响应文件进行签名并加密,按照谈判文件附件格式要求对响应文件加盖供应商电子签章和法定代表人电子签名。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行签名并加密的响应文件,属于未按照谈判文件要求进行签署。

##### **4.2 响应文件的递交**

4.2.1 供应商须在响应文件提交截止时间前,将加密的响应文件上传至谈判公告所述网上电子交易系统。供应商应在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定,响应文件提交截止时间后,系统将自动锁定已经提交的电子响应文件,拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传,采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的响应文件。

4.2.3 由于不可抗拒的原因,代理机构对响应文件的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外,供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点,只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标,其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

##### **4.3 响应文件的修改与撤回**

4.3.1 供应商于提交响应文件截止时间前如对响应文件进行补充、修改,可以上传新的投标文件进行覆盖。供应商如撤回投标文件,应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在响应文件提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标,否则依据谈判文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”,供应商承担相应法律责任及违约责任。

#### **5. 开标(响应文件的开启)**

##### **5.1 开标时间和地点**

5.1.1 采购人和采购代理机构按谈判公告规定的时间和地点于网上(谈判公告所述网上电子交易系统)公开开标。

5.1.2 供应商需在开标前打开谈判公告所述网上电子交易系统,凭企业数字证书登录投标用户入口系统,并进入本项目相匹配的网上开标室。

##### **5.2 开标程序**

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，响应文件的开启方式为远程解密，为保证开标工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密响应文件的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上(包括三家)；有效投标不足三家的应予终止(废标)。

## 6. 评审

### 6.1 谈判小组

评审工作由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由评审专家共3人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

### 6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的投标文件。

6.2.3 反对不正当竞争。

### 6.3 评审

6.3.1 评审工作在谈判小组内独立进行。谈判小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 在开标、评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 **谈判：**见第四章评审办法3.5款谈判规则。

## 7. 授予合同

### 7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告当天在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标(成交)，或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

### 7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定后当天，在谈判公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。

### 7.3 质疑、投诉

7.3.1 见供应商须知前附表

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**7.4 成交通知：**见供应商须知前附表。

**7.5 履约保证金：**不需要缴纳。

#### **7.6 签订合同**

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出1个工作日内，按照谈判文件确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据谈判文件“第三章3.5.5违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

7.6.4 《成交通知书》、谈判文件及其修改补充澄清、成交供应商的投标文件及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对谈判文件和成交供应商的投标文件作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标(成交)标的、价格及招投文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

#### **7.7 合同补充变更**

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的(即追加或减少原合同标的数量)，在不改变合同条款(包括原合同单价)的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

采购项目在中标(成交)后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起3个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

### **8. 验收**

8.1 验收时间：工程完工后达到验收条件，由采购单位成立验收工作组负责验收。

8.2 验收要求：项目竣工后，由设计单位、监理单位、采购人对项目初验，待初验合格后，由住建、消防、文物等相关部门按规定程序进行竣工验收。项目竣工验收合格前产生的一切费用均包含在投标总价中。

8.3 验收报告：验收后，出具验收报告。

8.4 验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

**9. 付款** 见供应商须知前附表

## 10. 其他

10.1 代理服务等：见供应商须知前附表。

10.2 同义解释。谈判文件中：“投标”同义“提交响应文件”，“供应商”同义“提交响应文件的供应商”，“投标文件”同义“响应文件”，“开标”同义“响应文件的开启”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，谈判文件中法定代表人一词相应包含表示 证照标示的负责人；供应商资格条件中包含自然人的，谈判文件中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署投标文件、参加投标，不应再授权他人。

10.4 谈判文件第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1 为第 1 条，1.1 为第 1 条第 1 款（简称 1.1 款），1.1.1 为第 1 条第 1 款第 1 项（简称 1.1.1 项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

## 附件 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四章 评审办法

### 评审办法前附表

条款号		评审因素		评审标准	
2.1.1	资格性审查	响应人资格要求		符合第一章“谈判公告”第二条“申请人资格要求”	
		投标承诺函(替代投标保证金)		符合第三章“供应商须知”3.5款规定	
		联合体(如有)		符合第三章“供应商须知”1.4款规定	
2.1.2	符合性审查	有效性	供应商名称	与营业执照等证照及签章一致	
			签字或盖章	符合第三章“供应商须知”3.7.4项的有关规定	
		完整性	响应文件组成		符合第三章“供应商须知”3.2款的有关规定
			响应程度	响应报价	符合第二章“采购项目及技术要求”1.3款的有关规定
		响应内容		符合第二章“采购项目及技术要求”1.2条规定	
		合同履行期限		符合第二章“采购项目及技术要求”1.2条规定	
		建设地点		符合第二章“采购项目及技术要求”1.2条规定	
		缺陷责任期		符合第二章“采购项目及技术要求”1.2条规定	
		质保期		符合第二章“采购项目及技术要求”1.2条规定	
		验收标准		符合第二章“采购项目及技术要求”2.4条规定	
		响应文件格式		符合第七章“响应文件格式”的要求	
		响应有效期		符合第三章“供应商须知”的有关规定	
		偏差描述		符合第三章“供应商须知”3.7.3项规定	
		已标价工程量清单		与提供的工程量清单中内容一致	
		其他		符合谈判文件其他符合性要求	
2.2	详细评审	中小企业扶持政策		按照第四章“评审办法”第4条规定。 注：本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。	

## 1. 评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目（标段<包>）按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、提供的工程质量和服 务均能满足采购文件规定的实质性要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

谈判小组按标段进行评审。

### 3.1 确认谈判文件

3.1.1 谈判小组确认谈判文件，谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 谈判小组要求解释谈判文件的，书面提出需解释的相关谈判文件的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

### 3.2 初步评审

3.2.1 谈判小组依据本章第2.1.1、2.1.2 款规定的标准对投标文件进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）供应商不符合国家或者谈判文件规定的资格条件；

（2）供应商没有按照谈判文件要求提供投标承诺函；

（3）投标联合体不符合谈判文件规定；

（4）投标文件的签字盖章不符合谈判文件规定；

（5）投标报价高于谈判公告公布的预算金额；

（6）同一供应商提交两个以上不同的投标文件（响应文件）或者投标报价，投标文件（响应文件）的每种报价有两个报价或其他选择性报价的。

（7）投标文件（响应文件）没有对谈判文件的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合谈判文件的实质性要求和条件；

（8）投标文件（响应文件）附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（11）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的。

(12) 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

(13) 供应商有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- ◆不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ◆不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ◆不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- ◆不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ◆不同供应商的投标文件相互混装。

(14) 根据豫财购（2021）6号文件，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

◆不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其它涉嫌串通的情形。

(15) 据豫财购（2021）6号文件精神，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标等予以市场禁入的，在本次政府采购活动中，该供应商投标(响应)文件无效。

**3.2.3 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商评审结果及理由。**

3.2.4 开标一览表（报价一览表）与分项报价或报价明细表有差别时，以开标一览表（报价一览表）为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与开标一览表（报价一览表）总价不符时，以开标一览表（报价一览表）总价为准。如供应商拒绝接受上述意见，其**投标将被拒绝**。

3.2.5 谈判小组负责审查确定每一投标项目是否对谈判文件的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的投标是指投标符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到谈判文件和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位）。

3.2.6 谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

3.2.7 谈判小组拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其**投标成为实质性响应的投标**。

3.2.8 允许供应商修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

### **3.3 详细评审**

3.3.1 按本章第4条规定执行促进中小企业发展扶持政策。

3.3.2 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

### **3.4 投标文件（响应文件）的澄清**

**投标文件（响应文件）的澄清在谈判公告所述网上电子交易系统进行。**

**3.4.1 评审期间，供应商法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致供应商无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由供应商自行承担。**

3.4.2 为有助于对投标文件（响应文件）进行审查、评估和比较，谈判小组有权个别的向供应商提出质疑，请供应商澄清其投标内容。

3.4.3 谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**3.4.4 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖供应商电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。**

3.4.5 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

3.4.6 澄清文件应按谈判小组规定的时间提交。

### **3.5 谈判规则**

**评审谈判在谈判公告所述网上电子交易系统进行。**

3.5.1 本次政府采购采取竞争性谈判方式。谈判小组将据评审情况就所投工程价格等事项与有关供应商分别进行谈判。谈判的任何一方不得将与谈判有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.5.2 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

3.5.3 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3.5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判文件中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，谈判小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加谈判的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。谈判结束后，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3.5.5 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.5.6 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或修订投标文件相应条款，并应加盖供应商或其法定代表人的电子签名。

### 3.5.7 价格谈判

3.5.7.1 见第二章“采购项目及技术要求”1.3.2项规定

3.5.7.2 谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后有效报价的供应商不得少于3家。最后报价是响应人初次报价的折减依据。最后报价是响应文件的有效组成部分。

3.5.8 谈判文件的实质性变动影响到供应商因此无法继续参加谈判的，供应商可以在提交最后报价之前退出谈判。其响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

### 3.5.9 供应商提交最后报价应在系统中填报最终总报价。

3.5.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据谈判情况退出谈判。

3.5.11 供应商在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，谈判小组将认定其为无效投标。

3.6 复核：谈判小组对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形，按谈判文件实质性要求进行重点复核。

### 3.7 评审结果

3.7.1 谈判小组从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写书面评审报告。

3.7.2 确定成交供应商：按第三章“供应商须知前附表”7.1款规定及本章第1条规定。

### 3.8 谈判终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足3家的。
- (4) 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 谈判小组要在采购项目（标段<包>）谈判失败时，出具谈判文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

## 4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

因本项目是专门预留采购份额面向中小企业采购的，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。

4.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

**（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；**

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4 参加本次政府采购项目的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》。如谈判文件接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。供应商按照财库〔2020〕46号规定及谈判文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5 《政府采购促进中小企业发展管理办法》各项中小企业扶持政策中，价格扣除扶持政策仅小型、微型企业适用。

4.6 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业

规模类型自测小程序，并于 2020 年 2 月 27 日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.7 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.8 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。并承担相应的法律责任。

4.9 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

## 附件：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143 号同时废止。

**第五章 合同主要条款**  
(本合同未尽事项, 双方协商后予以调整)

**第一部分 合同协议书**

发包人(全称): \_\_\_\_\_

承包人(全称): \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就\_\_\_\_\_施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

**一、工程概况**

1. 工程名称: \_\_\_\_\_。

2. 工程地点: \_\_\_\_\_。

3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。

4. 资金来源: \_\_\_\_\_。

5. 工程内容: \_\_\_\_\_。

6. 工程承包范围:

\_\_\_\_\_工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的全部内容\_\_\_\_\_。

**二、合同工期**

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: \_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

**三、质量标准**

工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为:

人民币(大写)(¥元)

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)(¥元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)(¥元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)(¥元):

(4) 暂列金额:

人民币(大写)(¥元)。

2. 合同价格形式: \_\_\_\_\_。

3. 付款程序: 为优化政府采购营商环境, 根据汤财【2022】43号文件落实政府采购预付款的规定, 采购人可在政府采购合同履行前向成交供应商预付50%的合同资金, 成交供应商应向采购人提交预付款保函, 未提供保函的, 视同其放弃项目预付款的支付。

成交供应商持采购人及专家等出具的《政府采购验收报告》、中标人填写的《政府采购资金支付申请书》和发票等, 经采购人与成交人签字盖章后, 作为付款依据, 报相关部门核准后并结合县财政拨款计划由采购人支付。

付款方式: 项目验收合格后付至合同价的80%, 结算评审合格后付至结算价的97%, 剩余3%为质保金, 质保金一年后支付。

## 五、项目经理

承包人项目经理: \_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 合同条款;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 已标价工程量清单或预算书;
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、本合同规定的工程项目，未经发包人书面批准，承包人不得将任何工程项目分包给第三方，若经确认有未经发包人批准的第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包商施工的工程，并有权解除合同并没收履约担保，

5、承包人严格按照国家颁发的施工验收规范、清单进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格，材料必须按采购文件质量技术参数执行。

6、材料进场：施工前材料必须由监理、建设单位确认样品及技术资料，主要材料进场后方可施工。

7、尺寸以现场尺寸结合清单量，不得擅自变更，如有不相符的必须通过监理、甲方变更。

8、施工现场必须保证扬尘治理，关于中华人民共和国大气污染防治法及安阳市大气污染防治蓝天工程指挥部下发的扬尘治理管理办法施工，施工中如果上级环保及扬尘治理单位出现关于现场扬尘治理违章，上级环保及扬尘治理单位出现约谈话，一次罚款\_\_万元，环保及扬尘治理单位发现现场环保扬尘治理工作不到位，出现因施工方导致甲方、监理罚款，款项由承包方承担。

9、供应商项目经理及主要管理人员至少要包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员。不经采购人同意，不得更换，所有管理人员，必须持证上岗。

10、本项目最终以实做工程量为准进行结算，量的增减按响应文件单价核算。增加项按照招标控制价与中标（成交）控制价的比例计算。结算以现场签订工作量清单为准。

（施工过程中工程量施工方需要及时核实，如有增加的工程量，需要采购方同意，否则该工程量不予认可支付。）

11、合同签订后，成交供应商必须按要求派谈判时所报的注册建造师及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换，否则业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由成交供应商负责；项目经理需保证整个施工期间在现场管理，如发现一次不在施工现场罚款1000元，项目部其他组成人员按要求在工地现场。非经发包人同意，不得更换人员。

12、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人须按国家、河南省、安阳市及汤阴县有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任，因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情况，承包人承担全部责任，并承担因此发生的全部费用；

13、开工日期按照监理人签发的开工令中载明的日期开工日期。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：实际移交日期超出合同约定的移交日期的，按照天数乘以签约合同价的千分之五计算，不足一天按一天计。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_年\_\_月\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自签字及盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式\_\_份，均具有同等法律效力，发包人执\_\_份，承包人执\_\_份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

注：本合同为格式合同仅供参考，以实际签订为准。

## 第二部分 通用合同条款

通用条款参照（GF—2017—0201）

## 第三部分 专用合同条款

根据项目情况具体约定

## 第六章 工程量清单及图纸

1. 工程量清单及图纸详见法定公告媒体附件。

### 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

### 3. 其他说明

3.1 供应商不得随意增加、删除或涂改谈判文件工程量清单中的任何内容，否则视为废标。

3.2 工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量以承包人实际完成的合格工程量为准。

\_\_\_\_\_项目

# 响应文件

项目编号：\_\_\_\_\_

响应单位（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（电子签名或签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目录

- 1、投标函
- 2、开标一览表（报价一览表）
- 3、已标价工程量清单
- 4、施工组织设计
- 5、商务偏差表
- 6、响应单位基本情况表
- 7、投标承诺函
- 8、关于资格的声明函
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、履约承诺书
- 11、资格要求相关证件材料及证明材料
- 12、响应单位认为有必要提交的其它材料

## 一、投标函

致：\_\_\_\_（采购人名称）

根据贵方（项目名称）的竞争性谈判文件（项目编号：\_\_\_\_\_），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担全部责任、并对之负法律责任。

- （1）投标函
- （2）开标一览表（报价一览表）
- （3）已标价工程量清单
- （4）施工组织设计
- （5）商务偏差表
- （6）响应单位基本情况表
- （7）投标承诺函
- （8）关于资格的声明函
- （9）反商业贿赂承诺书
- （10）履约承诺书
- （11）资格要求相关证件材料及证明材料
- （12）采购项目及技术要求所需的其他材料
- （13）供应商须知所需的其他材料
- （14）响应单位认为有必要提交的其它材料

.....

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附“开标一览表（报价一览表）”中规定的应提供和交付的投标总价为：人民币\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_

（文字表述），合同履行期限：\_\_\_\_\_。

2. 如果我单位的响应文件被接受，我单位将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3. 我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

4. 我单位已仔细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容，包括澄清、修改、补充文件（谈判公告所述媒体公布）以及全部参考资料和有关附件；除我单位在谈判文件规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本投标自开标日起有效期为90日历天。

6. 如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，我单位承担相应法律责任及违约责任

任。

7. 我单位同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：            邮政编码：

电话：            传真：

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：    年    月    日

## 二、开标一览表（报价一览表）

注：供应商需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列开标一览表（报价一览表），系统中填列的开标一览表（报价一览表）为供应商《投标文件》（响应文件）的一部分。

基于电子化交易的特点，供应商上传解密后的《开标一览表（报价一览表）》、《符合性响应文件》，构成《响应文件》的组成部分。

《开标一览表（报价一览表）》无需另行填列。

提示：本项目为工程项目，投标人须按“安阳市政府采购投标文件编制系统”中“开标一览表（报价一览表）”要求逐项填列（如：工期、项目经理等）；“开标一览表（报价一览表）”所列内容将作为符合性审查的一部分；未按要求填列的，谈判小组将有权视为无效投标。

### 三、已标价工程量清单

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

#### 四、施工组织设计

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

(格式自拟)

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 五、商务偏差表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	《谈判文件》要求条款	响应文件条款	偏差描述	所对应的页码
1	合同履行期限			
2	缺陷责任期			
3	质保期			
4	投标有效期			
5	建设地点			
6	验收标准			
.....				

注：(1)、“偏差表”应详细注明与竞争性谈判文件中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于竞争性谈判文件要求）。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

(2)、如响应条款与竞争性谈判文件中要求一致，仍需在本表填列“与谈判文件所有条款要求一致”字样，并加盖公章。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 六、响应单位基本情况表

响应人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			网 址	
组织结构					
法定代表人姓名		技术职称		电话	
技术负责人姓名		技术职称		电话	
成立时间	员工总人数：				
企业资质等级		其中	项目经理		
营业执照号			高级职称人员		
注册资金			中级职称人员		
开户银行			初级职称人员		
账号			技 工		
经营范围					
备注					

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

**七、投标承诺函**  
(以投标承诺函形式, 替代投标保证金的相关承诺事项)

致: \_\_\_\_\_(采购人名称)

在项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_(项目名称) 采购活动中, 我单位承诺:

- 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标;
- 二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料, 不提供虚假材料;
- 三、按照谈判文件规定, 在提交投标文件截止时间后, 在谈判文件规定的投标有效期内不撤回投标文件;
- 四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。
- 五、如我单位中标, 除不可抗力或谈判文件认可的情形外, 我单位承诺及时领取中标通知书, 在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同;
- 六、遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况;
- 七、按谈判文件规定及时缴纳代理服务费。
- 八、违背上述承诺事项的, 我单位无条件接受以下责任追究:
  - (一) 法定责任: 按照政府采购相关法规, 处以罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关(市场监督管理机关) 吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。  
给采购人及他人造成损失的, 愿承担相应的赔偿责任。
  - (二) 违约责任:
    - 1、已中标的, 中标(成交) 无效;
    - 2、支付采购人违约标的预算金额2%的违约金;
    - 3、中标后未缴中标服务费的, 作为违约及违背诚实信用原则, 在履行承诺前, 代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

响应单位(电子签章):

法定代表人(电子签名或签章):

日期: 年 月 日

## 八、关于资格的声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

关于贵方项目编号为\_\_\_\_\_的谈判公告，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件中规定的产品及服务，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1. 营业执照。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他证件材料或证明材料。
3. 采购项目中必须的其他证件。
4. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 十、履约承诺书

### 一、我单位承诺：

（一）我单位已仔细阅读并完全理解、同意谈判文件的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在谈判文件规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权利，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细勘察现场，并按采购人现场条件及采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括谈判文件所述报价组成的所有内容、并包括谈判文件未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按谈判文件要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在谈判文件要求的时间内按期、保质完成中标项目。我单位在推荐中标结果公示后，将积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

### 二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足谈判文件技术、合同履约期限等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受相应法律责任及违约责任。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 十一、资格要求相关证件材料及证明材料

（按谈判公告要求提交；由法定代表人电子签名，并加盖投标人电子签章）

**★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】**

## 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺函

一、我公司郑重承诺，我公司符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格条件，具体如下：

- 1、我公司承诺具有独立承担民事责任能力；
- 2、我公司承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、我公司承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、我公司承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、我公司保证上述承诺事项的真实性，如有虚假或其他违规违法行为，我公司愿意按《政府采购法》提供虚假材料的有关规定承担法律责任，并承担因此造成的一切损失。

三、我公司认同按照《谈判文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”对我公司或其他公司进行的供应商基础性资格的审查，对按照认定标准得出的审查结果无异议。

四、我公司投标文件或公开资料或备案资料中，有不符合《谈判文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”的，我公司认同判定为无效投标、承担虚假承诺责任。

五、我公司在没有有效的证明材料，以证明其他供应商不符合《谈判文件》“《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格的承诺认定标准”时，我公司承诺不对其他供应商的承诺函提起质疑投诉，同意对已提起的质疑投诉按缺乏事实依据、按无效质疑投诉处理。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 近三年无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

在项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_

在项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

注：1、<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

## 残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、\*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购）中，残疾人福利性单位属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函”。

3、残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函”后，仍需同时填写“中小企业声明函”、可在“中小企业声明函”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业”。



## 十二、响应单位认为有必要提交的其它材料

（按条款需要填列：由法定代表人电子签名，并加盖响应单位电子签章）

汤阴岳飞故里消防工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

汤阴岳飞故里消防工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：       年   月   日

复 核 时 间：       年   月   日

# 总 说 明

项目名称：汤阴岳飞故里消防工程

第 1 页 共 1 页

## 项目编制说明

### 一、工程概况

汤阴县岳飞故里-(消防水池、孝母祠、岳飞故居、东配房、西配房、忠魂祠、孝娥祠、大殿、三代祠、拜殿、四子祠、岳云祠、西厢房、东厢房、山门、施全祠、碑亭、消防控制室、值班室)消防工程,建设地点:河南省安阳市汤阴县菜园镇程岗村。

### 二、工程范围及说明

施工图范围内所有内容。

### 三、施工条件

具备现场施工条件。

### 四、编制依据

1. 清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)及现行的相关配套法规文件；

2. 定额依据：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)以及相关补充解释、造价文件等进行编制。

3. 委托方提供的由设计单位设计的电气、装饰等图纸。

### 五、工程质量、工期、材料、施工等的要求

工程质量、工期、材料、施工等的要求等详见招标文件。

### 六、工程取费标准

1. 安全文明施工措施费按照河南省住房和城乡建设厅印发的(豫建设标[2016]47号文)执行；

2. 人工费按照豫建消技[2024]31号文件调整；

3. 税金采用增值税模式，根据【(豫建标(2018)22号)】规定按照9%计取；

4. 本预算材料价格依据：安阳市2025年第一期《安阳市建设工程材料基准价格信息》计入，《安阳市建设工程材料基准价格信息》第一期，信息价中没有的按照2025年3月专业测定价或市场价计入；

5. 规费、安全文明施工费按河南省有关规定足额计取；

6. 夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费足额计取；

7. 国家、省、市有关法律、法规及规定。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	155.79			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1392			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	18.83			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	610.21			
5	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	800.62			
6	010201004001	原土打夯	1. 原土打夯	m2	190.92			
		分部小计						
		±0以下主体(含二次结构)						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	4.65			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙高:3.6m以上 3. 墙体类型:内墙200mm 4. 砂浆强度等级:专用砂浆Ma5.0	m3	0.13			
3	010501001001	垫层	1. 基础垫层 2. 混凝土种类:预拌商品砼 3. 混凝土强度等级:C15 4. 含商品砼运费、泵送费	m3	19.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010501003001	独立基础	1. 部位：集水坑 2. 混凝土种类：预拌商品砼 3. 混凝土强度等级：C30P8 4. 基础类型：筏板基础 5. 含商品砼运费、泵送费	m3	6.82			
5	010501004001	满堂基础	1. 部位：筏板 2. 混凝土种类：预拌商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 P8 4. 基础类型：筏板基础 5. 含商品砼运费、泵送费	m3	82.33			
6	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	4			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	4.5			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.19			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	2.55			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	58.59			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	34.54			
13	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 含商品砼运费、泵送费	m2	9.48			
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌, 含运距 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.34			
15	010507007002	其他构件	1. 水泵房门槛 2. 混凝土种类:预拌商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含商品砼运费、泵送费	m3	0.13			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径10以内	t	0.375			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 直径12-14	t	9.61			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 直径18以内	t	9.497			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢筋 直径25以内	t	0.127			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 直径10以内	t	0.079			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 直径10以内	t	0.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010515003001	砌体加筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.028			
23	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:楼梯踏步护角筋、钢爬梯等	t	0.018			
24	010516003001	机械连接	1. 连接方式:钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤ φ18	个	904			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤ φ16	个	354			
26	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤ φ20	个	5			
		分部小计						
		±0以上主体(含二次结构)						
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	6.97			
2	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.85			
3	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
4	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.24			
5	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.03			
6	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010505008001	雨篷板、空调板	1. 混凝土种类:预拌商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含商品砼运费、泵送费	m3	0.16			
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径10以内	t	0.41			
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋 直径12-14	t	0.324			
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 直径10以内	t	0.009			
11	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 直径10以内	t	0.178			
12	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.3			
13	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: ≤ φ20	个	32			
		分部小计						
		装修						
		室外						
1	010507001001	散水、坡道	1. 部位:散水 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 4. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 6. 做法: 详见12YJ1散	m2	11.04			
2	010507004001	台阶	1. 部位:台阶 2. 素土夯实 3. 垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 4. 60厚C20混凝土台阶 5. 参见12YJ1台1	m2	1.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地下室底板防水 作法参见12YJ1地防1						
1	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、部位：基础底板防水 2、做法：4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	233.17			
2	010904001002	楼(地)面卷材防水	1、部位：基础底板防水附加层 2、做法：4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	46.63			
3	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 部位:筏板底板 2. 干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	233.17			
4	011101003001	细石混凝土找平层	1. 部位:筏板底板 2. 50mm厚C20细石混凝土找平层	m2	207.73			
5	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	207.73			
		地下室墙身防水 作法参见12YJ1地防1						
1	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：地下室外墙防水 2、做法：4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	204.4			
2	010904004001	楼(地)面变形缝	1、地下室外墙止水钢板	m	36.1			
3	011001003001	保温隔热墙面	1、部位：地下外墙50mm保温板	m2	204.4			
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	204.4			
		集水坑内装饰						
1	010512008001	集水坑盖板	1. 50mm厚C20钢筋混凝土盖板	m3	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆抹面压光	m2	1.44			
3	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5防水砂浆抹面压光	m2	5.76			
4	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:600*600成品篦子	块	1			
		排水沟内装饰						
1	010512008002	沟盖板	1、名称：铸铁篦子（成品） 2、详图集05J927-1-48-7	m2	2.38			
2	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：详见图纸节点 2. 钢梯形式：钢爬梯 3. 油漆：详见12YJ1-涂202	t	0.055			
3	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	2.38			
4	011201004003	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m2	4.08			
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222钢制门 2. 参12YJ4-1页78-PM-1521	m2	2.64			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：成品子母甲级防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM甲1323' 3. 含闭门器、顺位器	m2	2.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质： 成品甲级防火门 2. 门代号及洞口尺寸：FM甲1323 3. 含闭门器、顺位器	m2	5.98			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：塑钢中空玻璃推拉窗C1216 2. 参12YJ4-1页21-TC2-1215	m2	1.92			
5	010902004001	屋面排水管	1. UPVC塑料排水管 Φ100，落水斗，UPVC雨水口	m	2.7			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆 2. 参12YJ8 1/19 3. H=1100mm	m	7			
		地面						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：水池 2. 2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 参见12YJ1-地101F	m2	94.17			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：除水池、楼梯间外所有房间 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 4. 参见12YJ1-地101	m2	43.49			
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：水池 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 参见12YJ1-地101F	m2	94.17			
4	011101003002	细石混凝土找平层	1. 部位：水池 2. 30mm厚细石混凝土找平层 3. 参见12YJ1-地101F	m2	94.17			
5	011104004001	防静电活动地板	600X600防静电地板	m2	43.2			
6	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯间 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	9.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		水泥砂浆踢脚线						
1	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、部位：除水池外所有房间 2、刷专用界面剂 3、12厚1:3水泥砂浆 4、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 参见12YJ1-59-踢1B	m2	9.9			
		墙面						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体墙抹灰挂网	m2	5.61			
2	010903001002	墙面卷材防水	1、做法：4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：水池	m2	167.07			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷专用界面剂一遍, 9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4. 参见12Y11-78-内墙3B	m2	345.59			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	267.64			
5	011201004004	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 部位：水池	m2	167.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011201004005	立面砂浆找平层	1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位:水池	m2	167.07			
7	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:满刮腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆一遍、乳胶漆二遍 5.部位:除水池所有房间	m2	117.84			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:底涂料一遍,面层涂料两遍	m2	272.28			
9	011407001002	墙面喷刷涂料	1.消防控制室 2.A级无机白色涂料2遍	m2	117.84			
		地下室顶板						
1	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	126.86			
2	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	126.86			
3	010902001003	地下车库顶板	种植土 1.土工布过滤层(200g/m2~400g/m2) 2.凹凸型塑料排水板	m2	126.86			
4	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.干铺石油沥青纸胎油毡一层	m2	126.86			
5	011001001001	找坡层	1.LC5.0轻骨料混凝土(最薄处30mm厚)	m2	126.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011101003003	细石混凝土找平层	1. 50mm厚C20细石混凝土找平层	m2	126.86			
7	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	126.86			
		屋面						
1	010902001004	屋面卷材防水	不上人屋面 1. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥珍珠岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 100mm厚挤塑板保温 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 二层3mm厚SBS改性沥青防水卷材 6. 0.4厚聚乙烯膜一层 7. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 8. 具体做法详见图集12YJ1-140-屋105-1F1-80B1	m2	13.05			
2	010902003001	雨篷装饰	1. 刚性层厚度:20mm厚防水砂浆	m2	3.56			
		天棚						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人)规格>600mm*600mm平面 2. 面层材料品种、规格:硅酸钙板天棚面层	m2	43.2			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:2~3mm厚柔韧性腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆涂料	m2	155.39			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构	m2	16.8			
2	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 地下一层	m2	155.87			
3	011701006001	满堂脚手架	1. 室内浇筑高在 3.6m 以外的楼板 2. 脚手架材质: 钢管	m2	155.39			
4	011702001001	基础	1、基础垫层 模板	m2	6.63			
5	011702001002	基础	1. 基础类型: 满堂基础 2. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	34.1			
6	011702001003	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	5.76			
7	011702001004	基础	1. 基础类型: 现浇混凝土模板 设备基础 (块体 ≤ 20m <sup>3</sup> ) 复合模板 钢支撑	m2	14.4			
8	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 2. 复合木模板 钢支撑 3. 层高: 3.8m	m2	36.63			
9	011702002002	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 2. 复合木模板 钢支撑	m2	14.26			
10	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱 2. 复合木模板 钢支撑	m2	2.31			
11	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁 2. 复合模板钢支撑 3. 支撑高度: 3.8m	m2	27.08			
12	011702006002	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁 2. 复合模板钢支撑	m2	15.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-土建

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-室外

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	040103002001	余方弃置	1. 渣土外运 2. 运距:自行考虑	m3	150.64			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:180mm 3. 垫层:100mm厚粗砂	m2	165			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 恢复原青砖路面 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚粗砂	m2	418.23			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 侧缘石安砌 缘石 石质 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚粗砂	m	165			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:砖石路面 2. 垃圾外运距离:自行考虑	m2	418.23			
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 垃圾外运距离:自行考虑	m2	165			
7	050101006001	清除草皮	1. 清除草皮	m2	100			
8	050102012001	铺种草皮	1. 铺种草皮 2. 养护期1年	m2	100			
		分部小计						
		阀门井消火栓井、电缆井、电沟						
1	040504001001	砌筑井	1. 阀门井、消火栓井、水泵接合器井 2. 参见图集99S203-27、30	座	20			
2	040504001002	电缆井	1. 电缆井 2. 做法见图集12YD9-P94、95	座	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-室外

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		压力排水						
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:WQ80-40-9-3 3. 规格:Q=40m3/h, H=9m, N=3KW	台	2			
2	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
3	031001002001	钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹连接	m	4.02			
4	031001002002	钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.87			
5	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	12.11			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
8	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
9	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 除轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道 灰色调和漆两道 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	12.11			
		分部小计						
		泵房消防水						
1	030109001001	消防稳压给水设施	1. 名称:消防稳压给水设施 2. 稳压泵设一用一备Q=1.5L/S, H=54.70m, N=1.5KW*2 XW(L)-II-1.5-54.7-ADL, Q=1.5L/S, H=54.7m, N=1.5KW*2, 气压罐规格:SQL800X0.6, 总容积900L。	套	1			
2	030109001002	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD4.5/20G-L 3. 规格:Q=20L/S, H=45m, N=18.5KW	台	2			
3	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机 2. 型号:40kW	台	1			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:消火栓控制柜 2. 型号:CFK-XF(P)-02K10	台	1			
5	030404016002	控制箱	1. 名称:稳压泵控制柜 2. 型号:CFK-2P-3	台	1			
6	030404016003	控制箱	1. 名称:潜水排污泵控制柜 2. 型号:CFK-2L(P)-1.5	台	1			
7	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	1			
8	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030601002004	压力仪表	1. 名称:远传压力表	台	1			
10	030901002001	镀锌钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 4. 含卡箍、沟槽管件	m	11.2			
11	030901002002	镀锌钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 4. 含卡箍、沟槽管件	m	27.34			
12	030901002003	镀锌钢管	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 4. 含卡箍、沟槽管件	m	6.91			
13	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
14	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 3. 每个点位放置2具,并放置于灭火器箱内	组	18			
15	030901013002	灭火器	1. 形式:推车式灭火器 2. 规格、型号:MFTZ20	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031001001001	镀锌钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	4.29			
17	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢。	kg	121.1			
18	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
19	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4			
20	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
21	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	2			
22	031002003006	套管	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN100	个	1			
23	031002003007	套管	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN150	个	3			
24	031002003008	套管	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN250	个	4			
25	031002003009	套管	1. 名称、类型:预留孔洞 2. 规格:DN80	个	2			
26	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
27	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:开启压力0.5MPa DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
29	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
30	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
31	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	5			
32	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
33	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
34	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
35	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:异径管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
36	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
38	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
39	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
40	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
41	031003010002	软接头(软管)	1. 材质: 软接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
42	031003010003	软接头(软管)	1. 材质: 软接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
43	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 手工除锈 除轻锈。 2. 油漆品种: 红丹防锈漆两道 灰色调和漆两道。 3. 结构类型: 一般钢结构。 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍。	kg	121.1			
44	080902006001	液位计	1. 名称: 玻璃管液位计	个	1			
		分部小计						
		泵房给水						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN100 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	120.96			
2	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
		分部小计						
		室外消防水						
1	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓SN65 2. 安装方式:SN65的消火栓1个,L=25m消防水带1条,直流水枪1支,1套消防卷盘,消防软管卷盘配置内径不小于 $\phi 19$ 的消防软管,其长度宜为30m,明装 3. 消火栓箱参照图集15S202-19	套	12			
2	030901012001	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器地上式 DN150 2. 参见图集12YS4-28页	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN65 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	16.83			
4	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管 DN150 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	293.44			
5	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
6	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
7	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	14			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	334.58			
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	271.85			
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:150mm厚三七灰土	m <sup>3</sup>	62.73			
		分部小计						
		泵房安装						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AT-XFBF 2. 型号:800*2200*600 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 4. 安装方式:落地安装	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AP-XHS 2. 型号:800*2200*600 3. 基础形式、材质、规格:10#槽钢 4. 安装方式:落地安装	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:APE-JKS 2. 型号:450*600*200 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> 4. 安装方式:箱底距地1.3m	台	1				
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	4				
5	030404035001	插座	1. 名称:单防溅相五孔插座(安全型) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 底边距地3.0m	个	2				
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	34.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	31.92			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	21.67			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内 6. 电压等级(kV):1KV	个	8			
10	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	51.08			
11	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
12	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	1			
13	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:RC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	15			
14	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	23.73			
15	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*150mm	m	20.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030411004001	配线	1. 名称:消防配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 配置形式:暗配	m	153.18			
17	030411004002	配线	1. 名称:消防配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 配置形式:暗配	m	50			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:铁接线盒	个	17			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:28W 3. 安装方式:吸顶安装	套	2			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:25W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4			
21	030412005002	荧光灯	1. 名称:应急单管荧光灯 2. 规格:25W 3. 安装方式:吸顶安装	套	5			
22	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作安装	kg	33.93			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
24	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		室外动力电缆						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:双电源配电箱 2. 型号:半周长1.5m 3. 安装方式:悬挂式	台	2			
2	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:管顶埋深-0.7米	m	366.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土。 2. 挖土深度:2m 内。 3. 弃土运距:自行考虑。	m3	97.68			
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土。 2. 填方来源、运距:自行考虑。	m3	79.36			
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:150mm厚三七灰土	m3	18.32			
		分部小计						
		监控						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控设备	台	4			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	2.56			
3	040103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	2.56			
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.56			
5	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:防水设备箱	台	4			
6	040802001001	电杆组立	1. 名称:监控杆 2. 规格:高10米	根	4			
7	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌扁钢	根	4			
8	040806004001	避雷针	1. 名称:钢管避雷针 2. 高:1m	套	4			
		分部小计						
		应急照明						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱YJPD 2. 型号:半周长1.5m 3. 规格:1KW 4. 安装方式:箱底距地1.3m	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030404022001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:1KW	台	1			
3	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:管顶埋深-0.7米	m	663.74			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZN-RVS-2*2.5mm2	m	735.06			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	45			
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 规格:5W	套	24			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示标志 2. 规格:1W	套	11			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:自带电源安全出口 2. 规格:1W	套	8			
9	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	632.24			
10	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中砂	m3	63.22			
11	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	569.02			
		分部小计						
		消防控制室						
1	030701003001	空调器	1. 名称:空调 2. 型号:2P	台	1			
2	030904013001	联动控制主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格:电源AC220V, 最大总线制编码256个设备	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030904013002	联动控制主机	1. 名称:防火门监控器 2. 规格:电源AC220V, 监控装套功率15W, 最大功耗120W, 最大总线制编码256个设备	台	1			
4	030904013003	联动控制主机	1. 名称:视频火灾探测器主机 2. 规格:电源AC220V, 最大总线制编码256个设备	台	1			
5	030904013004	联动控制主机	1. 名称:火灾报警控制器(联动控制器) 2. 规格:容量242个地址码, 6路直接控制点, 30个手动控制点, 功率25W, 内装DC12V 10Ah蓄电池, 壁挂安装	台	1			
6	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:应急广播主机 2. 控制回路:可接入60个音响, 配置MP3广播分配盘, 500W功率放大器	台	1			
7	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防专用电话总机 2. 控制回路:电源: DC24V, 最大工作电流0.5A, 可带99个地址, 传输距离1500米	台	1			
8	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 规格:CRT图形显示 2. 规格:1.8G以上CPU, 512M内存, 8G硬盘内存	台	1			
9	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:DC24V电源 2. 额定输出容量:DC24V、4A, 内装DC24V 7Ah蓄电池	套	1			
		分部小计						
		消防电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404019001	控制开关	1. 名称:门磁开关	个	6			
2	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV 4x16+1*10mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	184.5			
3	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZN-KVV-4*2.5mm <sup>2</sup>	m	130.39			
4	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头	个	2			
5	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	3092.44			
6	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:RC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	123.17			
7	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:RC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	180			
8	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	139.43			
9	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	34.26			
10	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	1838.69			
11	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	162.18			
12	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP2*2.5mm <sup>2</sup>	m	384.67			
13	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	27.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-KVV-4*1.5mm <sup>2</sup>	m	115.51			
15	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-RVS-2*1.5mm	m	13.55			
16	030411004012	配线	1. 名称:网线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:超五类	m	120.3			
17	030411004013	配线	1. 名称:光纤 2. 型号:八芯光纤	m	30.2			
18	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁	个	82			
19	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	1			
20	030904001002	点型探测器	1. 名称:火灾报警控制器	个	1			
21	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器	个	1			
22	030904001004	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器	个	31			
23	030904001005	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器	个	4			
24	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	11			
25	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	11			
26	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	2			
27	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:3W	个	7			
28	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	个	1			
29	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入模块	个	1			
30	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	15			
31	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:防火卷帘门控制模块	个	3			
32	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:电话模块F	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汤阴县岳飞故里消防工程-安装

标段：汤阴县岳飞故里消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















# 单位工程主材表

工程名称： 汤阴县岳飞故里消防工程-安装

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	柴油发电机	台	1				
2	消防稳压给水设施 稳压泵设一用一备Q=1.5L/S, H=54.70m, N=1.5KW*2 XW(L)-II-1.5-54.7-ADL, Q=1.5L/S, H=54.7m, N=1.5KW*2, 气压罐规格:SQL800X0.6, 总容积900L。	套	1				
3	AP-XHS	台	1				
4	空调	台	1				
5	防火门监控器	台	1				
6	双电源配电箱	台	2				
7	消火栓控制柜	台	1				
8	稳压泵控制柜	台	1				
9	AT-XFBF	台	1				
10	消火栓泵 XBD4.5/20G-L	台	2				
11	图像型火灾探测器机 GST-ZF-101Z	台	4				
12	视频火灾探测器主机	台	1				
13	应急广播主机	台	1				
14	CRT图形显示	台	1				
15	火灾报警控制器	台	1				
16	火灾报警控制器	台	1				
17	电气火灾监控主机	台	1				
18	联动控制器	台	1				
19	潜水排污泵 WQ80-40-9-3-Q=40m <sup>3</sup> /h, H=9m, N=3KW	台	2				
20	泄压阀 公称直径100mm以内	个	1				
21	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	2				
22	止回阀 公称直径150mm以内	个	2				
23	潜水排污泵控制柜 CFK-2L(P)-1.5	台	1				
24	监控杆 单杆 杆长≤10m	根	4				
25	安全阀 公称直径100mm以内	个	1				
26	消防专用电话总机 TS-GSTN60	台	1				
27	泄压阀 公称直径150mm以内	个	2				
28	AP-WYB	台	1				
29	A型应急照明配电箱	台	2				

# 单位工程主材表

工程名称： 汤阴县岳飞故里消防工程-安装

第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
30	避雷针 针长≤2m	根	4				
31	室内消火栓 (明装) 普通 公称直径65mm以内 双栓	套	12				
32	止回阀 公称直径150mm以内	个	2				
33	吸水喇叭口 公称直径150mm以内	个	2				
34	闸阀 公称直径150mm以内	个	19				
35	玻璃管液位计	支	1				
36	DC24V电源 GST-DY-200A	台	1				
37	防水设备箱	台	4				
38	推车式灭火器 MFTZ20	组	2				
39	蝶阀 公称直径100mm以内	个	1				
40	闸阀 公称直径100mm以内	个	4				
41	监控器	台	4				
42	门磁开关	套	6				
43	消防接线端子箱 GST-JX100	台	1				
44	消防电话	个	2				
45	消防广播	10只	7				
46	常闭防火门监控模块 GST-LD-8304	个	1				
47	常开防火门监控模块 GST-LD-8304	个	1				
48	过滤器 公称直径150mm以内	个	2				
49	过滤器 公称直径50mm以内	个	2				
50	模块箱	台	1				
51	软接头 公称直径150mm以内	个	4				
52	止回阀 公称直径80mm以内	个	2				
53	闸阀 公称直径80mm以内	个	2				
54	手提式灭火器	个	18				
55	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径160mm以内	个	51.05856				
56	线型光束感烟火灾探测器	个	4				
57	声光报警器	个	11				
58	闸阀 公称直径65mm以内	个	3				
59	水流指示器 (沟槽法兰连接) 公称直径80mm以内	个	1				
60	正三通 DN150	个	2.734				
61	MEB总等电位端子箱	台	1				

# 单位工程主材表

工程名称： 汤阴县岳飞故里消防工程-安装

第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
62	疏散指示标志 墙壁式	套	11.11				
63	壁挂式应急照明灯 墙壁式	套	24.24				
64	闸阀 公称直径50mm以内	个	4				
65	热浸镀锌钢管 公称直径150mm以内	m	27.6134				
66	钢丝网骨架复合塑料管 DN150	m	297.8416				
67	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径110mm以内	个	33.02208				
68	NH-YJV 4x16+1*10mm <sup>2</sup>	m	186.345				
69	防火卷帘门控制模块	个	3				
70	带电话插孔的手动报警按钮	个	11				
71	无缝钢管 D159*4.5	m	3.392				
72	法兰式软接头 公称直径80mm以内	个	2				
73	自带电源安全出口 墙壁式	套	8.08				
74	防火桥架 200*150	m	21.109				
75	感温火灾探测器	个	1				
76	编码单输入模块 GST-LD-8300	个	1				
77	输入输出模块	个	15				
78	消防电话接口模块 GST-LD-8304	个	7				
79	电话模块F GST-LD-8304	个	1				
80	输出模块（声光报警）	个	11				
81	点型感温火灾探测器	个	1				
82	点型感烟火灾探测器	个	31				
83	钢丝网骨架复合塑料管 DN100 公称外径110mm以内	m	122.7744				
84	沟槽直接头 公称直径150mm以内	套	4.557578				
85	异径管 公称直径150mm以内	个	4				
86	总线短路隔离器	台	3				
87	止回阀 公称直径50mm以内	个	2				
88	消声止回阀 公称直径50mm以内	个	2				
89	应急单管荧光灯 吸顶式 单管	套	5.05				
90	螺纹浮球阀 公称直径20mm以内	个	1.01				
91	无缝钢管 D133*4	m	0.424				
92	异径三通 DN100	个	0.691				

# 单位工程主材表

工程名称： 汤阴县岳飞故里消防工程-安装

第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
93	异径三通 DN150	个	2.734				
94	热浸镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	7.01365				
95	镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	15.45				
96	镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	4.02804				
97	正三通 DN100	个	0.691				
98	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径80mm以内	个	3.18081				
99	软接头 公称直径50mm以内	个	4				
100	沟槽法兰 (1.6MPa以下)	片	2				
101	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内	片	74				
102	无缝钢管 D89*4	m	0.848				
103	镀锌钢管 公称直径80mm以内	m	6.88374				
104	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径63mm以内	个	4.72923				
105	单管荧光灯	套	4.04				
106	WDZN-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	m	32.2392				
107	压力表	套	2				
108	压力表	套	8				
109	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径100mm以内	个	1.6683				
110	弯头 DN100	个	1.382				
111	弯头 DN150	个	5.468				
112	仪表接头	套	12				
113	沟槽直接头 公称直径100mm以内	套	1.151897				
114	沟槽直接头 公称直径65mm以内	套	1.86704				
115	钢丝网骨架复合塑料管 DN65 公称外径63mm以内	m	17.1666				
116	热浸镀锌钢管 公称直径65mm以内	m	11.368				
117	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内	片	14				
118	镀锌钢管 公称直径DN≤50	m	562.689				
119	热浸镀锌钢管 公称直径50mm以内	m	4.31145				
120	圆球吸顶灯 Φ250以内	套	2.02				
121	WDZN-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	m	21.8867				
122	沟槽式连接卡箍 DN100	套	3.455				

# 单位工程主材表

工程名称： 汤阴县岳飞故里消防工程-安装

第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
123	沟槽式连接卡箍 DN150	套	13.67				
124	WDZ-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	m	34.845				
125	碳钢平焊法兰 公称直径80mm以内	片	12				
126	接地钢板	块	4.02				
127	镀锌钢管 公称直径DN≤32	m	126.8651				
128	NH-RVV3*4mm <sup>2</sup>	m	175.1544				
129	碳钢平焊法兰 公称直径65mm以内	片	6				
130	LEB局部等电位	个	1.005				
131	偏心异径管 公称直径50mm以内	个	4				
132	灰色调和漆 各色	kg	1.99815				
133	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.810731				
134	碳钢平焊法兰 公称直径50mm以内	片	36				
135	ZN-KVV-4*2.5mm <sup>2</sup>	m	124.7508				
136	焊接钢管 公称直径DN≤25	m	24.4419				
137	取源部件	套	1				
138	压力开关	套	1				
139	八芯光纤 ≤12芯	m	30.804				
140	五孔插座(安全型) 250V, 10A	套	2.04				
141	NH-RVVP2*2.5mm <sup>2</sup>	m	415.4436				
142	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	683.6522				
143	SC钢管 DN20	m	3185.2132				
144	基础槽(角)钢	m	5.656				
145	镀锌钢管接头管件 DN50	个	2.81853				
146	暗装单极开关 250V, 10A	只	4.08				
147	ZN-KVVP-4*2.5mm <sup>2</sup>	m	132.34585				
148	NH-RVS2*2.5mm <sup>2</sup>	m	1985.7852				
149	镀锌扁钢 40*4	kg	127.7				
150	ZN-RVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	14.634				
151	绝缘电线 NH-BV-4mm <sup>2</sup>	m	55				
152	角钢 综合	kg	10.179				
153	槽钢 综合	kg	25.4475				
154	中厚钢板 综合	kg	2.8				
155	型钢 综合	kg	139.8705				

