

洛阳师范学院校史馆建设项目 竣工验收证明

工程名称：洛阳师范学院校史馆建设项目

施工单位：河南中投建设有限公司

监理单位：智博国际工程咨询有限公司

存在问题：
1. 踢脚线部分位置缺失；
2. 墙面部分位置有污渍；
3. 墙面有部分破损；
4. LED屏(伊度校区)需更换3块小屏；
5. 墙角收口部分处理；
6. 室内顶部喷涂部位补漆。

建设单位（签章）：



李培雪

张洁

程序合规

冯世恩

茹慧芳

杨月青

监理单位（签章）：



施工单位（签章）：



设计单位（签章）：



2023年10月28日