


现场签证单

工程名称	温县疾控中心理化实验室和艾滋病筛查实验室改造工程	
建设单位	温县疾病预防控制中心	
监理单位	中瑞建园工程管理有限公司	
施工单位	北京四方正通装饰工程有限公司	
根据现场需求，经建设与监理单位同意，做出以下签证内容： 1、理化实验室增加净化墙板 143 平方米、双开成品钢质净化门 1 樘、五孔插座 20 个、多联机外机制冷量变更为 18kw（数量 4 台）、单层百叶风口 630*320 增加 10 个、单层百叶风口 550*550 六个、单层百叶风口 650*650 六个、单层百叶风口 800*800 一个、离心风机 F4-72，9600 风量增加 1 台、活性炭吸附箱增阿基 1 台、70℃常开防火阀增加 1 个、消声器增加 1 个、Φ250 风管增加 23 米、 2、艾滋病筛查实验室增加单开成品钢质净化门 4 樘、双开成品钢质净化门 1 樘、方形散流器 250*250 增加 1 个、方形散流器 450*450 两个、净化 LED 灯增加 7 个、镀锌钢管 DN20 增加 286 米、镀锌钢管 DN25 增加 15 米、镀锌钢管 DN32 增加 30 米 理化室实验室增加排气罩 10 个、试剂柜增加 8 个、PP 通风柜 3 个、边台材质变更为全钢工程量 97 米、中央台材质变更为全钢工程量 8 米		
建设单位：（章）  经办人：[Signature] 2024年1月2日	监理单位：（章）  经办人：吴建国 2024年1月2日	施工单位：（章）  经办人：李磊 2024年1月2日