


工程监理意见书

2024 年 1 月 14 日
单位：元

项目名称	温县疾控中心理化实验室和艾滋病筛查实验室改造工程			施工单位	北京四方正通装饰工程有限公司		
合同金额	1221160.57			采购项目编号	温政采【2023】10-8号 温政采【2023】89号		
中标工程量	实验室原有内容拆除、排风、洁净、水电、操作台安装等项目、具体内容详见工程量清单			工程变更追加 1、理化实验室增加净化墙板143平方米、双开成品钢质净化门1樘、五孔插座20个、多联机外机制冷量变更为18kw（数量4台）、单层百叶风口630*320增加10个、单层百叶风口550*550六个、单层百叶风口650*650六个、单层百叶风口800*800一个、离心风机F4-72，9600风量增加1台、活性炭吸附箱增加1台、70℃常开防火阀增加1个、消声器增加1个、Φ250风管增加23米、 2、艾滋病筛查实验室增加单开成品钢质净化门4樘、双开成品钢质净化门1樘、方形散流器250*250增加1个、方形散流器450*450两个、净化LED灯增加7个、镀锌钢管DN20增加286米、镀锌钢管DN25增加15米、镀锌钢管DN32增加30米 3、理化室实验室增加排气罩10个、试剂柜增加8个、PP通风柜3个、边台材质变更为全钢工程量97米、中央台材质变更为全钢工程量8米			
工程量变更减少	/						
目前已完成工程量	已按照现场实际情况及变更内容，完成项目工作的100%						
监理单位认定完成工程进度	100%完成						
监理工程师签字和盖章	单位项目负责人签字			 单位盖章：			
监理单位对工程质量评价	项目单位对工程完成情况意见 单位意见： 单位盖章：			