

公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2025 年 09 月 16 日

交工验收证书第 2025002 号

工程名称	温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程
项目法人	温县公路事业发展中心
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司
施工单位	河南麟辉建设工程有限公司
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司

主要工程数量：
该项目路线全长 3.675 公里，路面宽 11.5 米，采用二级公路标准，路面采用沥青混凝土。工程量主要包含路基工程：原路面拉毛 302 m³，精铣刨 0.6cm 厚 31328.8 m³，铣刨 2cm 厚 588.2 m³，铣刨 6cm 厚 13217 m³，挖除 6cm 厚 313.02m³，挖除水泥稳定碎石基层 12m³；路面工程：黏层 40828 m³，厚 35mm 细粒式沥青混凝土 604 m³，厚 40mm 细粒式沥青混凝土 31917 m³，厚 60mm 中粒式沥青混凝土 18634 m³，封层 10954 m³，刻槽+改性沥青聚合物密封胶 1275m，改性沥青聚合物密封胶 2273m，36cm 宽抗裂贴 728 m³；交通工程：热熔标线 1511 m³。

本合同段价款	原合同	3932993.00	实际	见决算
本合同工期	原合同	60 日历天	实际	27 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）

- 一、工程质量评价
- 温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程项目路面平整密实，线形平顺，外观质量好；标线线形流畅，与道路线形相协调，经检测，工程质量评定为合格。
- 二、合同执行情况
- 主要工作内容已完成，合同执行情况良好。
- 三、遗留问题
- (1)、内业：个别资料个别有涂改、签字不全、内容填写不完整等。

(2)、外业：局部不平顺应及时处理；标线磨损、线形出现折线的路段应及时处理。
- 四、缺陷处理意见
- 建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。
- 五、有关决定
- (1) 本合同段实际交工日期为 2025 年 9 月 16 日。

(2) 温县公路事业发展中心从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。

(3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。

(施工单位的意见)

同意验收结论

施工单位法人代表或授权代理人(签字)

孙久福



2025年9月16日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收结论

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

[Signature]



2025年9月16日

(设计单位的意见)

同意验收结论

设计单位法人代表或授权代理人(签字)

吴盛伟



2025年9月16日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权代理人(签字)

[Signature]



2025年9月16日

(注: 表中内容较多时, 可用附件)

温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程 交（竣）工验收小组名单

	单位名称	电话	签名
施工单位	河南康泰建设工程有限公司	13723186106	刘艳
监理单位	中其交通监理咨询有限公司	13123191121	常冬梅
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	13939055982	吴盛伟
项目单位	公路事业中心	13707685838	董志远
监督单位	温县交通运输局	13569199515	李永斌
纪检	温县公路事业发展中心	15239119997	王明
财务	温县公路事业发展中心	17639918613	王明
接养单位	温县公路事业发展中心	13939198615	郑海峰

河南爵丰项目管理有限公司

审核（2025）76 号

温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程 审核报告

温县公路事业发展中心：

河南爵丰项目管理有限公司对温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程结算进行审核，现报告如下：

一、建设单位名称：温县公路事业发展中心

二、施工单位名称：河南麟辉建设工程有限公司

三、工程名称：温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程

四、工程概况：本该工程为温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程，全长 3.675 公里，路面宽 11.5 米，建设主要内容为路面工程、交通安全设施等，

五、编审原则和说明：科学、客观、公正、合法原则

六、编审依据：

1、资料依据：

工程竣工结算书；

工程施工合同；

工程招标文件：

工程投标文件：

2、调整依据及取费标准：

按合同约定进行计取。

七、编审方法和过程：

1、对送审资料进行审查和整理

2、搜集审核资料

3、制定审核方案

4、分析计算

5、撰写审核报告

6、提交报告

八、编审作业日期：2025 年 09 月 17 日

九、审核结论：

温县 X062 武陈线太极路至陈家沟段改建工程结算送审金额：

3932993 元，经核对，审定金额：3926159 元，审减金额合计 6834 元；

审减明细：①202-2 铣刨 6cm：381 元；②309-2 60mm 中粒式沥青混凝土：6105 元；③310-2 乳化沥青碎石封层：348 元。

十、其他事项说明：

1、送审单位对资料的真实性负责。

2、本报告一式四份，三份交于委托人收执，一份由本单位存档。

附件：1. 工程结算审核定案表

2. 工程决算书

3. 现场勘察记录表

注册造价工程师



(加盖执业印章)

注册造价工程师



(加盖执业印章)

法定代表人:



咨询企业全称

(企业章)



二〇二五年九月十七日

主题词: 造价咨询 结算审核 成果报告

抄送:

(共印 4 份)

建设工程结算审核定案表

工程名称：温县X062武陈线太极路至陈家沟段改建工程

第1页 共1页

项目名称	送审金额	审增金额	审增幅度	审减金额	审减幅度	审定金额
温县X062武陈线太极路至陈家沟段改建工程	3932993	0	0	6834.00	0.17%	3926159.00
合计	3932993	0	0	6834.00	0.17%	3926159.00
备注：						
建设单位：	施工单位：	咨询单位：				
负责人签字：	负责人签字：	负责人签字：				
		(盖章)				
2025年9月17日	2025年9月17日	2025年9月17日				