

工程监理意见书

2025年4月29日

项目名称	2025年温县赵堡镇陈家沟村东沟道路和给排水建设项目		
施工单位	河南赤正建设有限公司	施工地点	温县赵堡镇陈家沟村
审计金额	3621322.5元	项目经理	李新
审计工程量	道路总长1072米，给水管道总长1272.8米，雨水管道总长924米，雨水口14座，排水边沟663米，污水管网长962米，砖砌检查井99座。		
工程量变更追加情况 (后附批件)	1. 给水工程原设计：Φ1200砖砌圆形立式闸阀井10座。变更为：Φ1000砖砌圆形立式闸阀井10座。 2. 雨水工程原设计：Φ1000圆形混凝土检查井28座、Φ1250圆形混凝土检查井10座、Φ1500圆形混凝土检查井4座、Φ1650*1650矩形三通混凝土检查井2座，排水沟铸铁篦子盖板。变更为：Φ1000砖砌圆形雨水检查井36座，Φ1650*1650砖砌矩形三通检查井2座，排水沟混凝土盖板。 3. 污水工程原设计：Φ1000圆形混凝土污水检查井40座，Φ1250圆形混凝土污水检查井2座。变更为：增加Φ700圆形砖砌检查井1座，Φ1000圆形砖砌检查井36座。 4. 道路工程增加：西侧停车场北侧坑塘外购土方回填1000m³，平整场地1150m²。		
本次申报前完成工程量	完成工程量的100%		
监理单位	荣泰工程管理咨询有限公司		
监理单位认定形象进度	100%	监理工程师签字	莫士春
监理单位对工程质量评价(公章)	合格 	项目单位对工程完成情况意见(公章)	合格 