

焦作大学采购项目验收报告（工程类）

申购部门

（公章）

后勤基建处

项目名称	南校区双回路建设项目		
供应商名称	河南省弘力源电力工程有限公司		
供应商联系人及电话	朱明 15978787979	合同金额（元）	660000 元
申购部门项目联系人	张广明	联系电话	2989036
工程概况	工程地点：焦作大学南校区。 工程内容：新建 1250KVA 箱式变压器一台，新建一根 ZC-YJLV22-8.7/15-3*240 电缆路径长 275 米，其中顶 1 位 200MPP 管（壁厚 16mm）230 米，直埋 1 位 200MPP（壁厚 16mm）45 米，630A 双电源切换箱 4 台，WDZN-YJV22-0.6/1-4*240 低压电缆路径长 2*10+5*22 米（详见本项目磋商文件、工程量清单、图纸、技术要求以及磋商补充文件（如有）等确定的全部内容）。 合同工期：30 天		
施工单位 自查报告	变更资料是否真实	☒ 是 ☐ 否	隐蔽工程原始图片、照片等材料是否真实
	材料检测报告是否真实	☒ 是 ☐ 否	各分项工程验收资料是否真实
	工程质量承诺	产品设备符合标准，施工合格，质保二年。	
	项目经理签字：	 2025 年 12 月 18 日	

监理单位 自查报告	变更资料 是否真实	☐ 是 ☐ 否
	隐蔽工程原始图 片、照片等材料 是否真实	☒ 是 ☐ 否
	材料检测报告 是否真实	☒ 是 ☐ 否
	各分项工程验收 资料是否真实	☒ 是 ☐ 否
	抽检资料 是否真实	☒ 是 ☐ 否
	是否按时完工	☒ 是 ☐ 否
	工程质量、竣工 资料等是否具备 竣工验收要求	☒ 是 ☐ 否
	所监理项目 工程质量承诺	
	其他情况	
监理工程师签字: 		2025年12月18日
总监理工程师签字: 		

验收意见应写明变更资料、隐蔽工程原始材料、材料检测报告、各分项工程资料、是否按时完工、工程质量等情况及验收结论

2025年12月19日验收，现场设备内容与合同相符，已全部安装完毕，试验项目合格，带负荷传递无碍，验收合格。

竣工验收意见

工程竣工验收结论：

☒ 合格

☐ 不合格

验收小组签字：

石成国 侯明 张艳 顿志元 孙华

项目经理签字：

朱建中

总监理工程师签字：

李前广

部门负责人签字：

张连志

2025年12月19日