

合同条款

甲方：镇平县城管局

乙方：镇平县昌达液化石油气有限公司

合同编码：

签订时间：2023年8月29日

签订地点：镇平县城管局

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《合同法》、项目编号为镇财采购（JC-2023-64）的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

二、货物产地及标准

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为采购人指定位置。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备的安装并调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲乙双方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货的包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

中标供应商按照招标文件、投标文件要求提供的货物和服务，经中标供应商与采购人协商决定。

八、履约保证金：无。

九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价 5% 的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第 1 条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 3% 的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 3% 的违约金。

十、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向

对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十二、争议的解决

- 1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向采购方所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
- 2、因货物质量问题发生的争议，统一由镇平县市质量技术监督局组织鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十三、其它

- 1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
- 2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。
- 3、本合同一式陆份：本合同一式陆份：甲方持有伍份，乙方持有一份。

附件:1. 成交通知书

2. 镇平县 2023 年燃气居民用户安全装置加装 工作实施方案

3. 软管性能及参数

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

电话：

电话：

传真：

传真：

成交通知书

致 镇平县昌达液化石油气有限公司：

镇平县公安局 委托 河南省国控招标有限公司 对 镇平县 2023 年瓶装液化气居民用户金属软管安装项目 (项目编号: 镇财采购 JC-2023-64) 组织招标。通过评标委员会评审,并经采购人确认,贵公司成为该项目的成交人。

请贵公司接到本通知后,尽快与采购人联系,洽谈合同事宜。成交内容如下:

项目名称	镇平县 2023 年瓶装液化气居民用户金属软管安装项目
成交内容	瓶装液化气居民用户金属软管安装
成交价	308666.00 元
交货期	60 日历天
质量要求	符合国家质量现行规范合格标准,满足采购人要求

请贵单位在收到成交通知书后 30 日历天内,与采购人签订合同等相关事宜。



2023 年 8 月 18 日

镇平县 2023 年燃气居民用户安全装置加装工作实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，切实加强燃气安全，持续巩固燃气安全隐患专项排查整治成果，有效防范化解重大安全风险，系统推进燃气用户端本质安全，按照《河南省政府办公厅关于进一步规范全省管道燃气经营加强安全管理的意见》（豫政办〔2022〕48 号）及《南阳市 2023 年燃气居民用户安全装置加装工作实施方案》（宛燃专班〔2023〕9 号）要求，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

全面落实省委省政府、市委市政府、县委县政府关于燃气安全及 2023 年省市县民生实事推进相关工作要求，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，强化系统治理、源头治理，集中攻坚制约安全生产的突出矛盾，着力消除用户端燃气安全隐患，提升本质安全水平，防范燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、工作原则

坚持政府主导、企业参与、用户配合的原则。各乡镇办政府是燃气安全装置加装工作落实的责任主体，要强化领导、明确任务、精心组织，充分调动燃气用户的积极性、主动性和参与性，形成工作合力。要综合施策，强化源头治理。推广应用新材料、— 2 —新技术、新工艺，禁止使用国家明令淘汰或使用年限届满的灶具及燃气具。变被动处置为主动治理、变事后补救为事前预防，消除居民用户燃气安全隐患，弥补管理短板。

三、工作目标

（一）2023 年 12 月底前，完成 2.0082 万既有管道天然气居民用户（附件 1）加装自闭阀，非金属软管更换为金属软管，应使用设置熄火保护装置的燃具；瓶装液化石油气居民用户非金属

软管更换为金属软管。鼓励普通居民用户安装燃气泄漏报警器。

(二) 新建住宅管道天然气工程在建设环节全部安装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。

四、主要任务

(一) **制定集中安装实施方案。**各乡镇办要细化分解年度目标任务，根据任务目标和完成时限制定本级实施方案，指导所辖居委会（社区）、村制定详细的工作举措，切实夯实责任。（2月27日前）

(二) **组织召开动员部署会议。**各乡镇办要迅速动员部署，及时组织召开燃气居民用户安全装置加装工作动员部署会，制定工作实施方案，对加装工作进行再安排、再部署，进一步明确工作目标、压实工作责任、锁定时间节点，为年度加装工作圆满完成起好步，开好局。（2月28日前）

(三) **规范台账管理。**各乡镇办要根据年度任务目标，按照“一地一台账，一周调度”的工作要求，收集梳理家装用户明—3—细，按照管道燃气用户、液化石油气用户分别建立详实台账（见附件3—1，3—2）。

(四) **强力推进加装工作实施。**各乡镇办要注重发挥政府主导作用，形成“政府主导、企业实施、居民用户应装尽装”的工作格局。要按照实施方案，采用现场督导、专项攻坚等措施，对完成加装的，要及时组织验收，做到加装一批，验收一批，归档一批，对应装未装、安装不符合规范要求的，督促整改并完成验收，确保完成燃气居民用户安全装置加装工作年度目标任务，切实消除用户燃气安全隐患。（11月30日前）

(五) **检查验收。**2023年12月底前，各乡镇办要对所有燃气居民用户安全装置应装未装、安装不符合规范要求的，查漏补缺、督促整改并完成验收。（12月31日前）

五、资金保障

(一) 新建管道燃气居民用户安装自闭阀随工程建设一并实

施，费用纳入建安成本，用户置换通气时燃气具连接管必须使用金属软管。既有管道燃气居民用户安装自闭阀、非金属软管更换为金属软管，瓶装燃气居民用户非金属软管更换为金属软管。镇平县中心城区（参照南阳市）加装费用按 240 元测算（以依法招标确定的中标价格为准），由县财政承担三分之一，燃气企业承担三分之一，居民承担三分之一推进实施。

（二）县财政部门要强化资金保障，财政补贴资金列入财政预算，财政部门每月按实际改造户数据实拨付补贴资金。

（三）企业所承担的费用，由实施安全装置改造的各燃气企业自筹。

（四）组织实施阶段，因用户不配合导致安全装置未能如期完成加装的，政府不再进行资金补贴，加装费用由用户自行全额承担。

六、职责分工

（一）各乡镇办要切实履行主体责任，强化组织领导，夯实各方责任，精心组织部署，确保改造任务落实。要结合实际制定符合本地实际的工作方案和实施细则。督促居委会（社区）、村全面排查摸底，建立台账，做好燃气用户的宣传引导工作，按网格化分解制定月度安装计划，提前告知用户政策要求，确保按照时间节点推进，确保用户能密切配合有关部门、燃气企业开展加装工作。

（二）县城镇燃气安全排查整治工作专班负责统筹协调各地、相关部门分工协作开展工作；县专班各成员单位负责督导所分包联系的乡镇办开展工作并按时保质完成目标任务。

（三）县住房和城乡建设局、房管服务中心负责督促城镇物业服务单位、基层城镇建设部门等扎实推进燃气居民用户安全装置加装工作，新建住宅管道天然气工程在建设环节全部安装自闭阀，燃气具连接管必须使用金属软管。

（四）县市场监管局负责督促各乡镇办市场监管主管部门对

市场主体生产经营的燃气泄漏报警器及联动切断装置、自闭阀、金属软管等燃气装置产品质量进行监督。

— 5 —（五）县公安局负责做好相关配合工作，对构成犯罪的依法予以打击处理。

（六）县发展改革委员会、工信局、商务局、民政局、教育局、卫健体委分别负责督促工业、餐饮、养老、教育、医疗等所监管相关领域的燃气安全装置加装工作。

（七）燃气经营企业协同属地政府、相关行业管理部门排查摸清经营范围内燃气用户基础底数和安全装置安装使用基本情况，建立台账，制定安装计划；在保障产品质量安全的前提下，最大限度降低采购成本，确保燃气泄漏报警器及联动切断装置、自闭阀、金属软管等选用标准符合相关规范，并制定报警器及联动切断装置目录供非居民燃气用户选择；讲解加装安全装置的必要性，做好安全用气常识宣传；加强安全装置加装过程中的安全及验收工作，按照相关要求做好燃气用户安全检查工作；对未按规定落实整改可能造成安全事故的管道燃气用户，依据《河南省城镇燃气管理办法》第十七条有关规定，燃气经营企业可以停止供气，并在隐患消除后 24 小时内恢复供气。

（八）燃气用户。居民燃气用户应加装自闭阀、更换金属软管等装置由各地政府组织会商，明确标准、规格，企业规范安装。居民燃气用户配合相关部门和燃气企业检查验收，承担相应费用。

七、保障措施

（一）**加强组织领导。**县城镇燃气安全排查整治工作专班负

— 6 —责统筹推进全县城镇燃气用户加装安全装置工作。各乡镇办要成立专项工作领导小组，切实发挥协调指导作用，快速启动燃气居民用户加装安全装置工作，保证加装工作稳步推进，按时保质完成目标任务。

（二）**强化宣传引导。**各乡镇办要通过各类媒体发布公益广

告，宣传引导广大民众认识到加装燃气安全装置在防范燃气事故、保障人民群众生命财产安全方面的重要性，为推动加装工作有序开展营造良好宣传氛围。

（三）加强信息报送。根据市燃气专班文件要求，自方案下发之日起，各乡镇办每周二向县燃气专班报送《安全装置加装工作完成情况周报表》和《安全装置加装工作台账》，信息统计上报要及时准确，上报信息需经各乡镇办分管领导审核签字并加盖单位印章，县燃气专班对各乡镇办进度及信息报送情况每月通报。

（四）严格监督考核。各乡镇办及各有关部门要建立工作推进机制。加强过程督导、跟踪问效，要对工作进展情况每周通报，适时召开推进会、现场会、经验推广会等，指导推进工作落实。对工作进展慢、推进不力的，采取通报批评、提请约谈、专项督查等措施，确保按照目标任务高质量完成。

家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件与配置说明

一、性能及特点：

本公司选用的爱美达安全燃气软管，执行技术标准GB29993—2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》。

它由金属、橡塑等多层材料复合而成。内层通气管选用抗老化、耐寒、耐油、耐腐蚀的橡塑共混材料制成。外层为金属可挠曲软管并外包复阻燃料层。接头设计先进、拆卸方便、密封可靠。整条安全燃气软管、强度高、不易被重物压扁。防鼠、蚊类啮咬、抗锐气刺伤，弯曲半径小且弯曲时气管不易塌，持久耐用，品质保证，是目前市场现售的一般橡胶管的更新换代产品。

主要参数：

公称通径：中 9.5±0.4mm 公称外径：中 17.5±0.5mm 使用寿命：3年工作压力： $\leq 0.01\text{MPa}$ 工作温度：-5℃+70℃

三、应用范围:

钢瓶液化石油气、管道煤气、天然气、沼气和燃气灶具、热水器之间的柔性连接、安全输送燃气。

四、使用方法:

将安全燃气软管接头插入您使用的灶具、热水器或阀门波形接头，插入深度为16-18mm, 然后用螺丝刀拧紧接头的钢扣调节螺栓，使软管头与相连灶具等燃气具紧密密封，再将安全燃气软管另一头插入气源门接头，深度为16-18mm, 同样用螺丝刀拧紧钢扣调节螺栓。用程序：检查外观→安装连接→密封检查→通气使用。

五、注意事项:

- 1、安装前先关闭气源;
- 2、首先检查软管，有否在运输过程中产生意外损坏;
- 3、安装时用手握紧软管接头，不能强拉软管，以防损坏;
- 4、安装好后打开气源阀门，用肥皂水或专用查漏仪，检查接头部位是否有泄露现象，如有需继续拧紧调节钢扣螺栓，直至不漏气为止; 建议使用低压阀，严禁使用中压阀。
- 5、每次使用后须关闭气源阀门; 并定期检查安装在隐蔽处的软管有无泄漏及胀管现象。
- 6、在您搬迁和拆装燃具后须检查软管、钢扣、接头等有否损坏或丢失现象。
- 7、不得使用含有二甲醚的气源。

六、违章现象:

- 1、不得用尖锐金属器件触击软管;
- 2、安全燃气软管不得在高温处存放，不得与火焰直接接触;
- 3、安全燃气软管上不准挂钩物品;
- 3、不得在安全燃气软管接头以下55mm内强制弯曲90°

产品保质信誉卡

公司使用的安全燃气软管产品在一年内如果安装正确，在正常使用条件下出现质量问题，凭销售票据或产品发票，可至本公司销售部门免费保修、保换。如人为造成损坏或伪造产品不属此范围。