

政府采购项目验收报告

采购单位	周口市国防动员办公室	联系人	王建国
项目名称	中央空调系统检修	采购编号	周财询价采购-2024-411
采购代理机构		采购方式	询价
供应商名称	周口孝达家用电器维修有限公司	合同金额	144350
中标编号		约定交货期	2024.7.15
验收方式	☒ 1.自行组织 2.聘请技术员 3.第三方验收 4.其他		
验收评价： 经验收，空调正常运转合格			
验收小组 (签字)	王建国 高坤坤 王利强		
验收负责人 (签字)	王建国		
验收日期	2024 年 7 月 15 日		

政府采购验收清单

验收项目		规格参数	验收结果
压缩机		E505DH-49D2YG	合格
加注冷媒		410A	合格
更换压缩机人工费			合格
室外机控制器		主板 30220025 (物料号)	合格
更换控制器人工费			合格
餐厅水冷模块维修		主板 v75242	合格
更换主板人工费			合格
热循环泵		RH894	合格
更换热循环泵人工费			合格
内机清洗		45W-615W	合格
外机清洗			合格
内外机线路查找更换包扎			合格
机器查漏加氟			合格
内机漏水查找更换管路			合格
供 应 商	 (签章)		采 购 单 位
	 (签章)		