

濮阳职业技术学院维修、改造项目

竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院宿舍楼防水维修提升项目、第一标段		
施工单位	濮阳弘东建设工程有限公司		
项目概况:	<p>(1) 防水层拆除: 1、2、5、6号宿舍楼屋面防水层铲除, 垃圾外运。</p> <p>(2) 平面砂浆找平层: 20mm厚水泥砂浆找平层。</p> <p>(3) 屋面排(透)气管: 基层拆除及恢复、屋面排气孔安装, 埋入基层部分打孔、无纺布缠绕、根部用C20细石混凝土保护, 模板安拆, 尺寸200*200*200mm。</p> <p>(4) 屋面卷材防水: 4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道、清理基层, 刷基础处理剂、卷材为4mm厚弹性体改性沥青防水卷材(I)型GB18242-2008。</p> <p>(附件: 维修项目工程量汇总说明)</p>		
验收意见			
使用单位意见:	高志峰 2022年9月14日		
项目负责人意见:	孙延峰 2022年9月14日		
后勤管理处:	孙延峰	计财财务处:	胡晨志
2022年9月14日		2022年9月14日	

本表一式四份。