

濮阳职业技术学院维修项目 竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院宿舍楼防水维修提升项目二标段
施工单位	河南国洋电力科技有限公司
<p>项目概况：本工程为7、8、9、10号楼宿舍楼顶防水维修项目已竣工，总工程包括：1、防水层拆除及垃圾外运 5360 平方米；2、平面 20mm 厚水泥砂浆找平层 1500 m²；3、4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道，清理基层及刷基础处理剂，屋面 4mm 沥青卷材防水(I)型号为：GB18242-2008 5360 m²；4、垂直运输 606 工日；5、基层拆除及恢复，屋面排气孔安装及埋入基层部分打孔、无纺布缠绕，C20 细石混凝土做根部保护、模板安拆其型号：200*200*200mm 160 个。</p> <p>（工程量以第三方造价机构审定为准）</p> <p>（附件：维修项目工程量汇总说明）</p>	
验收意见	
<p>使用单位意见：</p> <p style="font-size: 1.2em;">10# 521.529 房间漏水 李哲 2022 年 9 月 29 日</p>	
<p>项目负责人意见：</p> <p style="font-size: 1.2em;">孙延华 2022 年 9 月 29 日</p>	
<p>后勤处（盖章）：</p> <p style="font-size: 1.2em;">张博 2022 年 9 月 29 日</p>	<p>计财处（盖章）：</p> <p style="font-size: 1.2em;">胡晨光 2022 年 9 月 29 日</p>