


濮阳职业技术学院工程项目 竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院本科部新校区热力一次管网施工项目
施工单位	河南广建大道建设工程有限公司
<p>项目概况：</p> <p>一、合同内容为：</p> <p>第一段为从学院南规划路沿学院西侧围墙内 3.5 米敷设蒸汽管道至 1#动力站，蒸汽管道管径为 DN200；长度地埋 778m+架空 11m。第二段为从学院南规划路沿学院东侧围墙内 3.5 米敷设蒸汽管道至 2#动力站，蒸汽管道管径为 DN200。长度地埋 459m+架空 11m。管沟开挖、管道安装、阀门安装，固定墩、井室等施工。</p> <p>二、增加工程量详见工程量签证单</p> <p>三、取消工程量详见工程量签证单</p> <p>以上内容最终以政府评审中心评审为准</p>	
验收意见	
<p>使用单位意见：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">朱作强</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2025年1月17日</p>	
<p>项目负责人意见：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">刘周</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2025年1月17日</p>	
<p>验收小组意见：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">牛博 李培位 胡志光</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2025年1月17日</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	

本表一式四份。