

# 濮阳职业技术学院维修、改造项目

## 竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院防水维修工程项目第五标包:人文学院		
施工单位	濮阳市广鑫建筑工程有限公司		
项目概况:	<p>(1) 防水层拆除: 人文系屋面防水层拆除, 垃圾外运。</p> <p>(2) 平面砂浆找平层: 水泥砂浆找平层。</p> <p>(3) 屋面排(透)气管: 基层拆除及恢复、屋面排气孔安装, 埋入基层部分打孔、无纺布缠绕、根部用 C20 细石混凝土保护, 模板安拆, 尺寸 200*200*200mm。</p> <p>(4) 屋面卷材防水: 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道, 清理基层, 刷基础处理剂。</p> <p>(5) 屋面变形缝: 女儿墙顶做彩钢变形缝盖板、彩钢顶板 0.8mm 厚, 基础三根方钢。</p> <p>(6) 屋面排水管: 屋面排水管 UPVC100、落水口、弯头。</p> <p>(7) 其他施工内容详见工程量签证单。</p> <p style="text-align: right;">(附件: 维修项目工程量汇总说明)</p>		
验收意见			
使用单位意见:	杜娜 2022年9月14日		
项目负责人意见:	孙延军 2022年9月14日		
后勤管理处:	计财财务处:		
李明 2022年9月14日	胡晨 2022年9月14日		

本表一式四份。