

濮阳职业技术学院濮阳职业技术学院本科部新校区 北区三通一平工程竣工综合验收报告

项目名称	濮阳职业技术学院本科部新校区北区三通一平工程
施工单位	河南旭鼎建设工程有限公司
<p>项目概况：</p> <p>合同内项目：</p> <p>一、路面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、平整场地（场地平整）：8797.9 m² 2、挖路床土方：4409.2 m³ 3、路床（槽）整形：8012.3 m² 4、石灰稳定土（300mm厚12%灰土垫层，多合土养生）：8012.3 m² 5、水泥混凝土（200mm厚C30混凝土面层，塑料膜养生；养护）：7698.2 m² <p>二、给水管道</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、挖沟槽土方（土壤类别：一、二类土，挖土深度：2m内）：501.8 m³ 2、回填方（密实度要求：夯填，填方材料品种：原土）：501.8 m³ 3、给水塑料管（规格：PE管 DN200mm 1.25mpa，连接形式：热熔连接，压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒）：211 m 4、给水塑料管（规格：PE管 DN150mm 1.25mpa，连接形式：热熔连接，压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒）：545 m 5、砖砌阀门井（砖砌阀门井，井深1.2m）：3座 <p>三、雨水</p>	



- 1、挖沟槽土方（土壤类别：一、二类土，挖土深度：2m 内）：935.84 m³
- 2、回填方（密实度要求：夯填，填方材料品种：原土）：935.84 m³
- 3、雨水塑料管（材质、规格：HDPE 聚乙烯波纹管 DN400mm SN8，连接形式：粘接连接，闭水试验）：1001.5m
- 4、砌筑井（砖砌雨水检查井、深度 0.8、球墨铸铁井盖）：48 座
- 5、. 砖砌雨水口（铸铁平算 450*700）：87 座

四、供电

- 1、挖沟槽土方（电缆沟土方开挖与回填）：501.55 m³
- 2、电力电缆（型号：ZR-YJLV22-8.7/15kv-3*300mm，电压等级（kV）：10kv）：
30 m<含铺沙、盖板保护（砖）>
- 3、电力电缆（型号：ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*240mm，电压等级（kV）：10kv）：
1073 m<含铺沙、盖板保护（砖）>
- 4、电力电缆（型号：ZR-YJLV22-0.6/1KV-4*240mm，电压等级（kV）：1kv）
286 m<含铺沙、盖板保护（砖）>
- 5、电力电缆头（规格：3*300mm²，材质、类型：冷缩铝，电压等级（kV）：10KV）：1 个
- 6、电力电缆头（规格：3*300mm²，材质、类型：冷缩铝，电压等级（kV）：10KV）：1 个
- 7、电力电缆头（规格：3*240mm² 以下，材质、类型：冷缩铝，电压等级（kV）：10KV）：6 个
- 8、组合型成套箱式变电站（规格：S11-M-630/10/0.4KV，箱变基础）：

2 台

- 9、电力变压器系统（名称:箱式变电站系统启动、调试）：2 系统
- 10、真空断路器（型号:ZW32-12/630A）：1 台
- 11、杆上设备（名称:高压计量装置 2. 型号:CT:75/5 PT:10/0.1KV3. 电压等级 (kV):10KV4. 支撑架种类、规格:槽钢 14*3000mm）：1 台
- 12、避雷器（1. 名称:HY5WS-17/502. 避雷器横担:∠75*8*23003. 电压级:10KV）：2 组
- 13、电杆组立（名称:混凝土电杆，规格:12000*190mm，底盘规格:DP8，4. 卡盘规格:KP-12）：1 根
- 14、电杆组立（名称:混凝土电杆，规格:10000*190mm，底盘规格:DP8，4. 卡盘规格:KP-12）：1 根
- 15、避雷引下线（材质:TJ-35）：20 m
- 16、绝缘子（名称:针式绝缘子，规格:R5ET105L, 125, 283, 360）：1 组
- 17、引下线（名称:架空引下线，材质:JKLYJ-1*120）：10 m
- 18、接地极（名称:接地极，材质:热镀锌角钢，规格:L50*5*2500mm）：6 根
- 19、横担组装（名称:耐张横担，材质:镀锌角钢，规格:∠75*8*2300）：3 根
- 20、绝缘子（名称:耐张绝缘子，规格:U70B/146, 255, 320）：3 组
- 21、隔离开关(名称:隔离刀闸, 型号:HGW9-10/630A, 横担:∠75*8*2300): 1 组

22、配电箱（名称：高压电缆分支箱，规格：980*625*1060）：1 台

23、配电箱（名称：低压电缆分支箱，规格：640*540*940）：1 台

24、送配电装置系统：1 系统

25、母线：1 段

26、大型机械设备进出场及安拆：1 台.次

合同外项目：

合同外项目详见附件工程量签证单

（附件：项目工程量汇总说明）

验收意见

使用单位意见：

程加鹏

2022年5月26日

项目负责人意见：

李品臣 刘国

2022年5月26日

后勤处（盖章）：

李品臣

2022年5月26日

计财处（盖章）：

胡晨光

2022年5月26日

本表一式四份。