

3. 第（三）标段报价一览表

供应商名称：河南万安利科技有限公司 文件编号：濮财市直招标采购-2025-11

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
1	空调器-2匹柜机	美的 /KFR-51LW/G3-1	广东美的制冷设备有限公司	套/4	4155	16620
2	空调器-3匹柜机	美的 /KFR-72LW/BDN8Y-PA401(1)A	广东美的制冷设备有限公司	套/4	6750	27000
3	空调器-5匹柜机	美的 /RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)	广东美的制冷设备有限公司	套/4	9000	36000
4	空调器-10匹柜机（核心产品）	美的 /RF26W/BPSDN1-D1	广东美的暖通设备有限公司	套/7	15000	105000
5	空调外机座架	美的定制	广东美的制冷设备有限公司	套/19	750	14250
6	10匹柜机管材	美的定制	广东美的制冷设备有限公司	米/65	200	13000
7	3匹柜机管材	美的定制	广东美的制冷设备有限公司	米/20	170	3400
8	2匹柜机管材	美的定制	广东美的制冷设备有限公司	米/8	135	1080
9	外接电缆1	金杯定制	金杯电工衡阳电缆有限公司	米/70	50	3500
10	外接电缆2	金杯定制	金杯电工衡阳电缆有限公司	米/70	45	3150
总价		小写：223000元 大写：贰拾贰万叁仟元整				
备注		(1) 报价响应：报价包含设备运输、安装、调试的含税价，采购方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。 (2) 供货期限：签订合同起 60 天内完成供货及安装、调试工作 (3) 履约地点：濮阳市华龙区盘锦路与锦田路交叉口向南 300 米（濮阳市公安局车辆管理所） (3) 第三标段				

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：张利 单位公章：河南万安利科技有限公司
职 务： 经理 日 期：2025年7月11日
联系方式：17703933217

4、第（三）标段实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应 货物/服务实际数据填写, 不 能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/ 正 偏离/ 负偏离)	偏离简述
1	空调器-2 匹柜机	美的 /KFR -51L W/G3 -1	1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=5110W 制热量=7110W制冷功率=1620W制热功率=2300W 220V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外34Kg/36Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	实际响应: 1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=5220W 制热量=7310W制冷功率=1270W制热功率=2000W 220V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外34Kg/36Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	正偏离	规格:制 冷量 =5220W 制热量 =7310W 制冷功 率 =1270W 制热功 率 =2000W 220V
2	空调器-3 匹柜机	美的 /KFR -72L W/BD N8Y- PA40 1(1) A	1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=7210W 制热量=9110W制冷功率=2350W制热功率=3080W 220V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外39Kg/42Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	实际响应: 1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=7360W 制热量=9850W制冷功率=2040W制热功率=2840W 220V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外39Kg/42Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	正偏离	/规格:制 冷量 =7360W 制热量 =9850W 制冷功 率 =2040W 制热功 率 =2840W 220V
3	空调器-5 匹柜机	美的 /RFD -120 LW/B SDN8 Y-PA 401(1)	1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=12150W 制热量=13900W制冷功率=5100W制热功率=4652W 380V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外59Kg/73Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	实际响应: 1.名称:变频分体空调器(节能型落地式) 2.规格:制冷量=12.21KW 制热量=14.21KW制冷功率=4.4KW制热功率=4.5KW 380V 3.安装形式:落地式4.质量:内/外59Kg/73Kg5.隔振垫(器)、支架形式、材质:设备配套制作安装	正偏离	制冷量 =12.21K W 制热 量 =14.21K W制冷 功率 =4.4KW 制热功 率 =4.5KW 380V
4	空调	美的 /RF2	1.名称:变频分体空调器(节能型落地式)	实际响应: 1.名称:变频分体空调器(无偏离	制冷量 =26KW

	器-10 匹柜 机(核 心产 品)	6W/B PSDN 1-D1	2.规格:制冷量=25000W 制热量 =26000W制冷功率 =10500W制热功率 =8700W 220V 3.安装形式:落地式4.质量: 内/外34Kg/36Kg5.隔振 垫(器)、支架形式、材质: 设备配套制作安装	节能型落地式) 2.规格:制冷量=26KW 制 热量=28KW制冷功率 =11KW制热功率=9.8KW 380V 3.安装形式:落地式4.质量 :内/外34Kg/36Kg5.隔振 垫(器)、支架形式、材质: 设备配套制作安装		制热量 =28KW 制冷功 率 =11KW 制热功 率 =9.8KW 380V
5	空调 外机 座架	美的 定制	适配现场情况,满足以上 空调安装需求。	实际响应: 适配现场情况,满足以上 空调安装需求。		/
6	10匹 柜机 管材	美的 定制	内外机连接铜管内径 10mm壁厚1.3-1.5mm	实际响应: 内外机连接铜管内径 10mm壁厚1.3-1.5mm		/
7	3匹柜 机管 材	美的 定制	内外机连接铜管内径 19mm壁厚1.3-1.5mm	实际响应: 内外机连接铜管内径 19mm壁厚1.3-1.5mm		/
8	2匹柜 机管 材	美的 定制	内外机连接铜管内径 22mm壁厚1.3-1.5mm	实际响应: 内外机连接铜管内径 22mm壁厚1.3-1.5mm	无偏离	/
9	外接 电缆1	金杯 定制	3相电,6平方毫米,380v 电压,铜电缆	实际响应: 3相电,6平方毫米,380v 电压,铜电缆	无偏离	/
10	外接 电缆2	金杯 定制	3相电,4平方毫米,380v 电压,铜电缆	实际响应: 3相电,4平方毫米,380v 电压,铜电缆	无偏离	/

注:

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有 缺漏,缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确,含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的,按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的,移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求,视为实质性不响应。

供应商法定负责人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（盖章）：河南万安科技有限公司

日期：2025年7月31日

