

# 锅炉安装、改造和重大修理监督检验证书

编号：HASAHXSGJ4ZA20230034

施工单位名称	信阳市锅炉安装公司		
许可级别	2级	许可证编号	TS3141033-2027
使用单位名称	商城县妇幼保健院		
制造单位名称	太康县金泰锅炉有限公司		
设备类别	承压蒸汽锅炉	设备品种(名称)	工业锅炉
产品型号	WNS4-1.25-Y(0)	产品编号	23080
设备代码	110041011202300052	制造日期	2023年10月17日
使用地点	商城县金刚台大道东段		
使用单位内编号	1#	使用登记证编号	
额定蒸发量(功率)	4.00 t/h	额定出口压力	1.25 MPa
额定出口温度	194.0 °C	允许工作压力	1.25 MPa
允许工作温度	194.0 °C	水(耐)压试验压力	1.65 MPa
说明：—			
<p>按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该锅炉的<u>(安装)</u>经我机构监督检验，符合《锅炉安全技术规程》规定的基本安全要求，特发此证书。</p>			
监督检验人员： <b>黄守新</b> 审 核： <b>刘浩</b> 批 准： <b>胡宏伟</b>		日期：2023-11-22 日期：2023-11-22 日期：2023-11-24	
监督检验机构：河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院信 阳分院			
(监督检验机构检验专用章)  年 月 日			
监督检验机构核准证编号：TS7110192-2025			

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送施工单位，其中一份由施工单位随竣工资料交付使用单位（设备使用登记证编号和单位内编号只适用于改造和中大修理监督检验）。

