


附件 1:

政府采购验收通知单

供应商: 新乡市万宏建筑有限公司

采购单位	新乡市红旗区城乡建设局		
项目名称	新乡市红旗区 2023 年东街街道办事处北关新村等 3 个老旧小区配套基础设施改造项目(小区红线内)五标段		
合同名称	建设工程施工合同		
合同备案编号	新红建 [2023]04 号-E	合同金额	785545.23 元
验收时间	2023.12.15	验收地点	红旗区北关新村
联系人	梁春江	联系电话	13837308229
验收方案及工作要求			
<p>1.建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。</p> <p>2.审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。</p> <p>3.实地查验工程质量通过核对、观察、使用、检测、钻芯取样和实验室试验等方法,重点查验共用部位、共用设施的配置标准、外观质量和使用功能。</p> <p>4.对工程设计、施工、设备安装质量和各个管理环节等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。</p> <p>5.工程竣工验收合格后,总承包单位应及时提交工程竣工验收报告。</p> <p>6.监督单位应对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,发现有违反建设工程质量监督管理规定行为的,责令改正,并将工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告中的一项重要内容。</p>			
 组织实施单位公章			
2023 年 12 月 15 日			

附件 2:

红旗区政府采购验收报告

采购验收单位: 新乡市红旗区城乡建设局

合同编号:

采购项目名称	新乡市红旗区 2023 年东街街道办事处北关新村等 3 个老旧小区配套基础设施改造项目(小区红线内)五标段	中标金额(万元)	78.554523 万元
采购项目内容(规格、型号、数量)	见附表 1		
验收意见	<p>经对采购项目组织验收, 中标(成交)供应商 <u>新乡市万宏建筑有限公司</u> 所提供的(货物/工程/服务)符合采购需求, 与签订的合同内容一致, 验收合格, 我单位对验收结果承担责任。(政府采购合同金额 30 万元以下的(含 30 万元)的项目, 验收工作组应不少于三人; 政府采购合同金额 30 万元以上的项目, 验收工作组应由采购单位领导牵头, 财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与, 成员不少于五人; 大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目, 应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作; 国家规定强制性检测的采购项目, 采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。)</p> <p>验收工作组签字: 验收人 1 (办事处): <u>张洛清</u> 验收人 2 (社区): <u>李强</u> 验收人 3 (建设单位): <u>梁春江</u> 验收人 4 (监理单位): <u>李坤</u> 验收负责人 5 (设计单位): <u>李坤</u></p> <p>验收地点: 北关新村 验收时间: 2023 年 12 月 15 日 (盖章)</p>		
单位负责人签字		联系电话	1583710878
备注			

说明: 1、验收报告是支付政府采购资金的重要依据; 2、采购单位应按合同约定及时组织验收; 3、采购项目规格、型号、数量按签订的合同内容填写(表栏填不下的可加附表, 并需验收工作组签字、单位盖章); 4、采购项目验收如有与合同不符的应在备注栏注明。5、单位直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的负责人。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量总数
1	盲堵板制作、安装	1.材质及规格:DN100 2.符合设计及甲方要求	个	17
2	水表井更换	1.地埋表井损坏或者 移位须进行更换		15
3	余方弃置	1.废弃料品种:管道 2.运距:自行考虑	m3	100
4	消火栓	1.规格:1.0mPa浅型 2.安装部位、方式:室外地上式 3.符合设计及甲方要求	个	5
5	井字架	1.井深:1.5米以上	座	25
6	塑料管	1.名称:PE管 2.型号及规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:详见图纸及说明 5.管道检验及试验要求:详见图纸及说明 6.含三通、弯头等管件 7.符合设计及甲方要求	m	480
7	铸铁管	1.名称:承插式球墨 铸铁管 (K9级) 2.型号及规格:DN100 3.接口方式:橡胶圈柔性接口 4.铺设深度:详见图 纸及说明 5.管道检验及试验要求:详见图纸及说明 6.符合设计及甲方要求		700.5
8	铸铁管	1.名称:承插式球墨 铸铁管 (K9级) 2.型号及规格:DN150 3.接口方式:橡胶圈柔性接口 4.铺设深度:详见图 纸及说明 5.管道检验及试验要求:详见图纸及说明 6.符合设计及甲方要求		407.6
9	分水器	1.名称:分水器 2.型号、规格:DN50 3.符合设计及甲方要求	组	48
10	新旧管连接	1.名称:管道碰头 2.符合设计及甲方要求	处	48
11	混凝土支墩	1.名称:混凝土支墩 2.符合设计及甲方要求	m3	24
12	拆除管道	1.名称:旧管道拆除 2.管径:DN100 3.符合设计及甲方要求	m	755.62
13	拆除管道	1.名称:旧管道拆除 2.管径:DN150 3.符合设计及甲方要求		320
14	拆除管道	1.名称:旧管道拆除 2.管径:DN63 3.符合设计及甲方要求		310
15	砌筑井	1.名称:砖砌50闸阀 井 (含井盖) 2.符合设计及甲方要求	座	15
16	砌筑井	1.名称:砖砌DN100闸 门圆形立式闸阀井 (含井盖) 2.详见07MS101-2-14 (井径D=1200) 3.符合设计及甲方要求		25
17	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二 类土 2.挖土深度:2米以内	m3	1070
18	铸铁管管件	1.种类:打眼卡 2.材质及规格:DN100 *50 3.接口形式:胶圈接口 4.符合设计及甲方要求	个	45
19	阀门	1.种类:铜杆闸阀 2.材质及规格:DN100 3.符合设计及甲方要求		20
20	阀门	1.种类:铜杆闸阀 2.材质及规格:DN150 3.符合设计及甲方要求		5
21	新旧管连接	1.铸铁管(开三通) 公称直径150mm以内 新旧管连接(含打眼) 2.符合设计及甲方要求	个	3
22	原水表维修	清理、换井盖等, 双井, 详见签证	个	72
23	原水表维修	清理、换井盖等, 单井, 详见签证	个	23

河南省建设工程竣工验收意见书 (表13-2)

工程名称	新乡市红旗区 2023 年东街街道办事处 北关新村等 3 个老旧小区配套基础设施 改造项目(小区红线内)五标段	结构类型	基础设施	层数/建 筑面积	新乡市红旗区
施工单位	新乡市万宏建筑有限公司	技术负责人	王善恺	开工日期	2023.5.26
项目负责人	王莉娜	项目技术 负责人	王善恺	完工日期	2023.9.3
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 3 分部, 经查3分部, 符合设计及标准规定 3 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共4项, 经核查符合规定4项, 经核查不符合规定 0 项		合格	
3	安全和功能核查及抽查 结果	共核查3项, 符合规定3项, 共抽查3 项, 符合规定 3项, 经返 工处理符合规定 0 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查2 项, 符合规定2项, 不符合规定 0 项		好	
5	综合验收结论	符合要求, 验收合格			
参加 验收 单 位	建设单位	办事处		社区	
	(公章)	(公章)		(公章)	
	项目负责人: 梁春江	项目负责人: 王善恺		项目负责人: 李洪峰	
	年 月 日	2023 年 12 月 15 日		2023 年 12 月 15 日	
	监理单位	设计单位		施工单位	
	(公章)	(公章)		(公章)	
总监理工程师: 卓冲	项目负责人: 王善恺		项目负责人: 王莉娜		
2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日		2023 年 12 月 15 日		

工程竣工验收报告

工程名称	新乡市红旗区 2023 年东街街道办事处北关新村等 3 个老旧小区 配套基础设施改造项目(小区红线内) 五标段		
建设单位	新乡市红旗区城乡建设局		
监理单位	荣泰工程管理咨询有限公司		
设计单位	铭扬工程设计集团有限公司		
施工单位	新乡市万宏建筑有限公司	合同工期	100 日历天
施工起止日期	2023 年 5 月 26 日至 2023 年 9 月 3 日	验收日期	2023 年 12 月 15 日
检查具体内容	1、经检查各分部分项工程质量符合设计及规范要求。 2、质量控制资料完整。 3、安全及使用功能和观感质量符合相关规定。 4、观感质量无缺陷。 5、综合验收结论评定为合格。		
建设单位	办事处	社区	
 (公章) 项目负责人: 梁春江 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 张学岭 2023 年 12 月 15 日	 (公章) 项目负责人: 李辉 2023 年 12 月 15 日	
监理单位	设计单位	施工单位	
 (公章) 总监理工程师: 卓冲 2023 年 12 月 15 日	 (公章) 项目负责人: 李... 2023 年 12 月 15 日	 (公章) 项目负责人: 王... 2023 年 12 月 15 日	