新乡高新区政府采购验收报告

采购验收单位：新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局

合同编号：SHSWJY2023012

<table>
<tr><td>采购项目名称</td><td>新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局2023年中小学教学办公设备采购项目三标段（三次）：空调</td><td>中标金额（万元）</td><td>495445元</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购项目内容（规格、型号、数量）</td><td colspan="2">详见验收清单</td></tr>
<tr><td rowspan="4">验收意见</td><td colspan="3">经对采购项目组织验收，中标（成交）供应商 河南春翔机电设备有限公司 所提供的（货物/工程/服务）符合采购需求，与签订的合同内容一致，验收合格，我单位对验收结果承担责任。（政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购单位领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。）</td></tr>
<tr><td colspan="3">验收工作组签字</td></tr>
<tr><td>道清路小学
验收合格。
（学校盖章）</td><td colspan="2">二十一中
验收合格。
（学校盖章）</td></tr>
<tr><td>柳青路小学
验收合格。
（学校盖章）</td><td colspan="2">新一街中学
验收合格。
（学校盖章）</td></tr>
</table>

验收意见	振中小学 验收合格。 （学校盖章）	司马小学 验收合格。 （学校盖章）
	张八寨小学 验收合格。 （学校盖章）	塔小庄小学 验收合格。 （学校盖章）
	油坊堤小学 验收合格。 （盖章）	社会事务局 验收合格。 （盖章）
单位负责人签字		联系电话	0373-3539950
验收日期：2024年1月24日			
备注			

说明：1、验收报告是支付政府采购资金的重要依据；2、采购单位应按合同约定及时组织验收；3、采购项目规格、型号、数量按签订的合同内容填写（表栏填不下的可加附表，并需验收工作组签字、单位盖章）；4、采购项目验收如有与合同不符的应在备注栏注明。5、单位直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的负责人。

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局2023年中小学教学办公设备采购项目
三标段（三次）：空调验收清单

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价	合计	免费质保期
1	3匹空调	美的/Midea KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A	制冷量：7290W 制冷功率：2040W 制热量：9800w 制热功率:2860W 制热辅助加热功率:2000(PTC) 循环风量：1300m/h 能效比 APF：419 室内机噪音：26-42-46dB(A) 室外机噪音：48-56dB(A) 能效等级：2 级	台	54	6485	350190	8年
2	2匹空调	美的/Midea KFR-51LW/G2-1	制冷量：5210W 制冷功率:1265W 制热量:7260w 制热功菜:1950W 制热辅助加热功率:2000W(PIC) 循环风量：1210m/h 能效比 APE:4.85 室内机噪音：22-38-42dB(A) 室外机噪音：47-54dB(A) 能效等级:1 级	台	11	5456	60016	8年
3	1.5匹空调	美的/Midea KFR-35GW/G2-1	制冷量：3520W 制冷功率:750W 制热量:5050W 制热功率:1200W 制热辅助加热功率:850W(PTC) 循环风量：750m/h 能效比 APF:5.41 室内机噪音：18-35-41dB(A) 室外机噪音:38-50dB(A) 能效等级:1 级	台	27	3157	85239	8年
总价格（人民币）			小写：495445元 大写：肆拾玖万伍仟肆佰肆拾伍元整					

新乡高新技术产业开发区管理委员会社会事务局2023年中小学教学办公设备采购项目

三标段：空调资产分配

序号	货物名称	单位	数量	单价	小计	备注
1	3匹空调	台	54	6485	350190	道清路小学3台 二十一中5台 柳青路小学22台 新一街中学2台 振中小学3台 司马小学2台 张八寨小学4台 塔小庄小学10台 油坊堤小学3台
2	2匹空调	台	11	5456	60016	二十一中1台 新一街中学8台 油坊堤小学2台
3	1.5匹空调	台	27	3157	85239	柳青路小学1台 振中小学7台 司马小学7台 张八寨小学2台 塔小庄小学2台 油坊堤小学8台
合计			92		495445	