红旗区政府采购验收报告

采购验收单位： 新乡市红旗区农业农村局

合同编号：GF-2017-0201

采购项目名称	2024年洪门镇保安堤村标准化厂房建设项目	中标金额（万元）	140.385
采购项目内容（规格、型号、数量）	新建厂房768.68平方米，地上2层，结构类型为钢框架结构。 根据现场实际情况，发生变更如下： 1、一层钢结构布置图GL1与钢柱链接按GL2与钢柱链接节点施工，取消相应加肋板，经验算复核，满足结构安全性及承载力要求，符合设计规范要求。 2、原图纸设计窗户材质为塑钢窗，改为铝合金推拉窗，玻璃为5+9+5中空钢化玻璃。 3、一层A轴交1轴-4轴处JLM5035取消，A轴-C轴交1轴处M1522、C1227取消；二层A轴-C轴交1轴处C1222取消。 4、一层A轴交1轴-4轴处增加M1522一个，增加C2027五个；A轴-C轴交4轴处JLM3540(电动)、M3540铝合金中空玻璃门、C2027取消；二层A轴-C轴交4轴处增加C1220一个，增加C2022二个。详见附图（一）及（二） 5、卫生间及楼梯位置发生变化：做法不变。详见附图（一）及（二）。 6、屋面水泥砂浆保护层改为细石混凝土保护层，混凝土强度：C15，厚度为50mm。		
验收意见	经对采购项目组织验收，供应商河南川伟建筑工程有限公司所提供的工程建设、原料等符合采购需求，与签订的合同内容一致，验收合格，我单位对验收结果承担责任。 验收工作组签字： 验收人员： 验收负责人： 验收地点：洪门镇保安堤村　　验收时间：2024年8月28日		
单位负责人签字		联系电话	3078711
备注			

非会员水印