

长葛市发展和改革委员会文件

长发改农经〔2023〕18号

关于长葛市第四供水厂建设项目 可行性研究报告的批复

长葛市南水北调工程运行保障中心：

你单位《长葛市南水北调工程运行保障中心关于长葛市第四供水厂建设项目可行性研究报告的请示》（长调水运〔2023〕16号）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为提高用水质量，同意实施长葛市第四供水厂建设项目（项目编码：2302-411082-04-01-401390），原则同意中韵联合集团股份有限公司编制的《长葛市第四供水厂建设项目可行性研究报告》的基本内容。

二、建设地点及范围：长葛市后河镇汪李村东，徐庄村北，汪坡村西。

三、主要建设规模及内容：主要包括取水输水工程、净水厂工程、配水工程和排水工程。具体包括(1)取水输水工程。

新建一座取水泵站,设计规模为 40000m³/d;新建两条 DN600 原水输水管线,总长度为 500m。(2)净水厂工程。新建 1 座供水规模为 40000m³/d 的净水厂,包括配水井、清水池、加氯加药间、滤池及反冲洗泵房、综合楼、维修车间等建(构)筑物。(3)配水工程。新建净水厂 DN800 配水管线 500m、DN600 配水管线 5743m、DN400 配水管线 8286m、DN300 配水管线 10955m、DN200 配水管线 12470m、DN150 配水管线 10680m,管材均为球墨铸铁管。(4)智慧水务。新建 1 套智慧水务,包括采集层、通讯层、数据层、应用层。各层次相互关联、融合,形成完整的农村饮水安全管控系统。

四、项目估算总投资及资金来源:本项目总投资估算为 18091.72 万元,资金来源为财政资金。

五、建设期限:2023 年 7 月—2025 年 7 月。

六、预期效益:通过本项目的建设,将增加项目区域供水能力,提高用水质量,打造农村供水一体化格局,为长葛市社会经济的发展提供坚实的基础保障。

七、本批复文件自印发之日起有效期限 2 年。在批复文件有效期内未开工建设的,项目单位应在批复文件有效期届满前的 30 个工作日之前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本批复文件自动失效。

八、请根据本批复文件,办理相关手续,按时通过河南省投资项目在线审批监管平台网上申报系统向我委报送工程进展情况。

九、请根据本批复文件，招标选择有相应资质的设计单位编制初步设计文件，报我委审批。

附：项目招标方案核准意见



抄送：财政局、住建局、环保局、自然资源和规划局、审计局、统计局。

附件:

项目招标方案核准意见表

项目名称: 长葛市第四供水厂建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他							
审批部门核准意见说明							
2023年3月6日							

