


# 郑州市市直机关事务管理局统管办公区消防设施维修改造项目

## 验收报告

项目名称	郑州市市直机关事务管理局统管办公区消防设施维修改造项目		
开工日期	2023年12月07日	竣工日期	2024年01月21日
供应商	华安建工集团有限公司		
项目负责人	陈在永	现场负责人	李家亮、曾一笑、余亮
验收内容	<p>一、郑州市政协</p> <p>(一) 郑州市政协南楼（文史馆）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、高位水箱间水箱、稳压罐安装完成。</li> <li>2、消火栓、喷淋系统改造完成。</li> <li>3、火灾自动报警系统改造调试完成</li> <li>4、应急照明配电箱及灯具更换安装完成。</li> <li>5、防排烟系统改造调试完成。</li> </ol> <p>(二) 郑州市政协办公楼</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、消防泵房消火栓、生活给水配电柜更换安装完成。</li> <li>2、应急照明灯具更换安装完成。</li> <li>3、防火门拆除及安装完成。</li> <li>4、应急照明灯具更换完成。</li> <li>5、室外水泵接合器、地上式消火栓拆除及安装完成</li> <li>6、无线火灾自动报警系统安装完成。</li> </ol> <p>(三) 立体停车库高压细水雾系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、高压细水雾泵组更换安装完成。</li> <li>2、防火门拆除及安装完成。</li> <li>3、不锈钢水箱拆除及安装完成。</li> <li>4、火灾自动报警系统安装调试完成。</li> </ol> <p>二、嵩山南路66号院办公区</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、消防泵房消火栓及喷淋泵组拆除及安装完成。</li> <li>2、应急照明灯具更换完成。</li> <li>3、火灾自动报警系统改造调试完成。</li> <li>4、消防主机更换及调试完成。</li> <li>5、稳压罐更换气囊、泵组维修、控制箱维修及调试完成。</li> <li>6、消防水池更换浮球阀完成</li> </ol> <p>三、淮河路67号院办公区</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、消防泵房消火栓及喷淋泵组拆除及安装完成。</li> <li>2、应急照明灯具更换完成。</li> <li>3、火灾自动报警系统改造调试完成。</li> <li>4、消防主机电瓶、故障排查及调试完成。</li> <li>5、稳压罐更换气囊、泵组维修、控制箱维修及调试完成。</li> <li>6、消防水池更换浮球阀完成。</li> <li>7、液位控制器及电磁阀安装完成。</li> </ol>		

数量清单	详见附件。	
验收整改内容	无	
验收结果	合格 (否) : 合格	
验收小组	乙方 (签字盖章) : 	日期: 2024.3.4
	甲方 (签字盖章) : 	张桐彤 户连华 日期: 2024.3.4