

政府采购项目验收报告

采购单位	周口市城乡一体化示范区社会事务管理局	联系人	梁新才
项目名称	周口市城乡一体化示范区社会事务管理局（教育事务）周口市城乡一体化示范区社会事务管理局泰和家园幼儿园等安置区幼儿园餐梯采购项目		
采购编号	2023-03-27	采购方式	竞争性谈判
供应商名称	周口永伟建材有限公司	合同金额	344000 元
交货地点		交货日期	
验收方式	1. 自行组织 2. 聘请技术员 3. 第三方验收 4. 其他		
验收评价： 合格			
验收小组 (签字)	梁新才 吕世奇 梁新		
验收负责人 (签字)	梁新		
验收日期	2023 年 4 月 26 日		

政府采购验收清单

验收项目	规格参数	验收结果
餐梯 (单通)	一、电梯技术参数： 1、额定载重：≥200KG 2、额定速度：≥0.4m/s 3、主机功率：≥1.5KW 4、驱动方式：交流曳引驱动 5、电 源：三相 380V 50Hz 微电脑控制技术 6、派梯方式：层层派梯，控制方式：轿外按钮，装载方式：窗口式。 7、开门方式：手动上下中分门 8、层/站/门：3/3/3 基 站 1 层 9、开门尺寸：宽：550mm，高：1000mm 10、轿厢尺寸：宽：550mm，深：550mm，高：1000mm 11、轿厢形式：单通；有轿门 12、轿门形式：手动上下中分门 13、门 套：标准小门套 14、主 轨：T 型轨，副 轨：∠40 二、井道参数： 1、井道尺寸：宽：973mm，深：993mm，即楼板开孔尺寸。 2、井道形式：框架 3、井道总高：≥10.77m 4、提升高度：≥7.27m，工作台高：≥0.8m 5、1F：≥3.62m；2F：≥3.65m；3F：≥3.5m 三、电梯材质： 轿厢、轿门、厅门、门套、外召：均为发纹不锈钢	合 格
餐梯 (单通)	一、电梯技术参数： 1、额定载重：≥200KG 2、额定速度：≥0.4m/s 3、主机功率：≥1.5KW 4、驱动方式：交流曳引驱动 5、电 源：三相 380V 50Hz 微电脑控制技术 6、派梯方式：层层派梯，控制方式：轿外按钮，装载方式：窗口式。 7、开门方式：手动上下中分门 8、层/站/门：3/3/3 基 站 1 层 9、开门尺寸：宽：550mm，高：1000mm 10、轿厢尺寸：宽：550mm，深：550mm，高：	合 格

	1000mm 11、轿厢形式：单通；有轿门 12、轿门形式：手动上下中分门 13、门套：标准小门套 14、主轨：T型轨，副轨：∠40 二、井道参数： 1、井道尺寸：宽：980mm，深：990mm，即楼板开孔尺寸。 2、井道形式：框架 3、井道总高：≥10.7m 4、提升高度：≥7.2m，工作台高：≥0.8m 5、1F：≥3.6m；2F：≥3.6m；3F：≥3.5m 三、电梯材质： 轿厢、轿门、厅门、门套、外召：均为发纹不锈钢	
餐梯 (单通)	一、电梯技术参数： 1、额定载重：≥200KG 2、额定速度：≥0.4m/s 3、主机功率：≥1.5KW 4、驱动方式：交流曳引驱动 5、电源：三相 380V 50Hz 微电脑控制技术 6、派梯方式：层层派梯，控制方式：轿外按钮，装载方式：窗口式。 7、开门方式：手动上下中分门 8、层/站/门：3/3/3 基站1层 9、开门尺寸：宽：800mm，高：1000mm 10、轿厢尺寸：宽：800mm，深：900mm，高：1000mm 11、轿厢形式：单通；有轿门 12、轿门形式：手动上下中分门 13、门套：标准小门套 14、主轨：T型轨，副轨：∠40 二、井道参数： 1、井道尺寸：宽：1610mm，深：1200mm，即楼板开孔尺寸。 2、井道形式：框架 3、井道总高：≥13m 4、提升高度：≥8.5m，工作台高：≥0.8m 5、1F：≥4.25m；2F：≥4.25m；3F：≥4.5m 三、电梯材质： 轿厢、轿门、厅门、门套、外召：均为发纹不锈钢	合 柜

餐梯 (单通)	一、电梯技术参数： 1、额定载重：≥200KG 2、额定速度：≥0.4m/s 3、主机功率：≥1.5KW 4、驱动方式：交流曳引驱动 5、电 源：三相 380V 50Hz 微电脑控制技术 6、派梯方式：层层派梯，控制方式：轿外按钮，装载方式：窗口式。 7、开门方式：手动上下中分门 8、层/站/门：3/3/3 基 站 1 层 9、开门尺寸：宽：800mm，高：1000mm 10、轿厢尺寸：宽：800mm，深：900mm，高：1000mm 11、轿厢形式：单通；有轿门 12、轿门形式：手动上下中分门 13、门 套：标准小门套 14、主 轨：T 型轨，副 轨：∠40 二、井道参数： 1、井道尺寸：宽：1510mm，深：1390mm，即楼板开孔尺寸。 2、井道形式：框架 3、井道总高：≥14.63m 4、提升高度：≥8.01m，工作台高：≥0.8m 5、1F：≥4.5m；2F：≥3.51m；3F：≥6.62m 三、电梯材质： 轿厢、轿门、厅门、门套、外召：均为发纹不锈钢	合 格
餐梯 (直角)	一、电梯技术参数： 1、额定载重：≥200KG 2、额定速度：≥0.4m/s 3、主机功率：≥1.5KW 4、驱动方式：交流曳引驱动 5、电 源：三相 380V 50Hz 微电脑控制技术 6、派梯方式：层层派梯，控制方式：轿外按钮，装载方式：窗口式。 7、开门方式：手动上下中分门 8、层/站/门：3/3/3 基 站 1 层 9、开门尺寸：宽：450mm，高：1000mm 10、轿厢尺寸：宽：600mm，深：500mm，高：1000mm 11、轿厢形式：直角；有轿门 12、轿门形式：手动上下中分门 13、门 套：标准小门套	合 格

	14、主 轨：T 型轨，副 轨：∠40 二、井道参数： 1、井道尺寸：宽：1130mm，深：900mm（即 楼板开孔尺寸） 2、井道形式：框架 3、井道总高：≥11.4m 4、提升高度：≥7.9m，工作台高：≥0.8m 5、1F：≥3.9m；2F：≥4.0m；3F：≥3.5m 三、电梯材质： 轿厢、轿门、厅门、门套、外召：均为发纹不锈钢	
配套项目	1、YJV-5*4 线缆穿管敷设；安装机械部件及其他部件。 2、分层、搬运、就位等工作。 3、起吊、起重就位、吊运。 4、搭建符合国家安全规定的施工脚手架。 5、拆除施工脚手架。 6、施工中所用的焊条、人工费。 7、电梯厅门、小门套不锈钢装饰。 8、电梯轿厢不锈钢清理。 9、电梯轿厢导轨清理。 10、电梯井道的底部回填硬化；墙壁窗口切割拆除、砌筑（含过梁）、恢复等。	
供 应 商	 (签章)	采 购 单 位
	 (签章)	