

7、对系统控制器进行清洁,对手动应急操作装置的转动部位进行润滑,对系统控制内电器元件进行清洁(每季1次)。

8、储气瓶的重量、气瓶压力检查(不应小于设计压力的90%)(每月一次)

七、年检

每年应按本规范规定要求,对每个防护区进行一次模拟启动,应按规定要求进行一次模拟喷气试验。低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。

八、维护保养方式

- 1、防护区门窗是否采用防火门窗,能否自动关闭:
- 2、非自动关闭门窗平时是否处于常闭状态。
- 3、自动门窗的闭门机构应动作灵活,无损坏。
- 4、防护区内无其它开口。
- 5、每个月按维护保养计划进行工作、每次不少于两名维护人员参加。
- 6、按月,季,年,进行维护保养工作

7、第六个月对整个系统进行一次全面的检查测试和模拟火警实验,并半年工作进行总结,提交半年度工作报告,设备状况和详细的《自动消防设施检测报告》

- 8、实行急修服务:并开通24小时紧急维修服务

电话: 15838635076