

试验水流批示器、压力开关等报警显示功能。

对备用电源进行充、放电，主备电源自动切换试验。

用手动、自动功能检查下列消防控制设备：

- a 防排烟设备、防火卷帘门等控制设备
- b 室内消火栓、自动喷淋灭系统的控制设备
- c 火灾事故广播

自动喷淋及消火栓系统的维修项目

每月列行的维修项目：

消火栓泵、加压泵、喷淋泵、稳压泵启动运转一次。

对消防水箱、消火栓、阀门、减压阀、水泵结合器、喷头进行外观检查，如发现损坏或漏水及时修理或更换

试验水流指示器、压力开关的报警功能、信号显示，

每月例行的维修项目

同每月例行检查的第一项

同每月例行检查的第二项

同每月例行检查的第三项

同每月例行检查的第四项

对所有的消防水泵进行保养

三 日常巡检

值班人员按消防部门有关规定做好日常巡检，并做好巡检记录；巡检中发现问题及时整改处理，做好整改记录并存档。如需技术支持及时联系维保专员处理！ 维保专员 吕兵